

ENERGIAHATÉKONYSÁGI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Soproni Szakképzési Centrum

Székhely: 9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

Adószám: 15832135-2-08

Bankszámlaszám: 10033001-00335515-00000000

mint Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)

Nevében eljár: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban Hivatal)

másrészről az

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

Cégjegyzékszám: 01 10 048019

Képviseli: Donázy István vezérigazgató

Bankszámlaszám: 11784009-22228266-00000000

Adószám: 24859255-2-43

mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

(együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**, külön-külön pedig mint **Fél** is megjelölésre kerülnek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat a veszélyhelyzetre való tekintettel a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Szolgáltató kötelezettsége a szakképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzése a 239/2019. (X. 16.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szakképző, illetve a többcélú szakképző intézmény, (továbbiakban intézmény) vezetőjének vagy intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek biztosítani kell az intézményben végzett jogszabályon alapuló munkavégzési kötelezettség okán a munkavégzést végző szakemberek az intézmény részeként működő fejlesztéssel érintett tagintézménybe való bejutását, és a munkavégzés feltételeinek biztosítását. A fent említett kötelezettség összhangban van, így megfelel a kormány akaratának.

1. ELŐZMÉNYEK

A SZERZŐDÉS TÁRGYA / FOGALOM MEGHATÁROZÁS

- 1.1. A szakképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére az

- 1.9. A jelen szerződés szerinti korszerűsítésnek és üzemeltetésnek köszönhetően a szolgáltatás nyújtása révén beépített teljesítménycsökkenés érhető el (**a 2. számú mellékletben kW-ban meghatározott beépített teljesítménycsökkenés**).
- 1.10. A Megrendelőnél a Szolgáltató a jelen szerződéssel korszerűsíteni szándékozott világítási rendszerre vonatkozóan előzetes felmérést végzett. A felmérés a 2. számú mellékletében meghatározott eredménnyel zárult.
- 1.11. A Szolgáltató a világítási berendezések korszerűsítése érdekében építési-szerelési kivitelezést végző, közreműködő gazdasági szereplőt vesz igénybe. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységet a közreműködő gazdasági szereplő készre jelentése alapján lezárt és műszaki átadás keretében átadott beruházás alapján kezdi meg.
- 1.12. A Megrendelő közintézménynek minősül, amelyre tekintettel a Felek közötti szerződésre az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8. §-a kötelező tartalmi elemeket állapít meg.
- 1.13. A Szolgáltató a szerződés 4. pontja szerinti energiahatékonysági szolgáltatás végrehajtására kötelezettséget vállal, hacsak a jelen szerződés nem szűnik meg, illetőleg nem kerül megszüntetésre a jelen szerződésben és/vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban.
- 1.14. A szerződés tárgyát képező energiahatékonysági szolgáltatás végrehajtásával vállalt garantált megtakarítás mértékét, a szerződés végrehajtására vonatkozó feltételekben bekövetkező, a vállalt garantált megtakarítás mértékét befolyásoló esemény esetén alkalmazandó eljárást, a garantált megtakarítás nem teljesülése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a jelen szerződés tartalmazza. (kötér)
- 1.15. A jelen szerződés jelen 1. pontja a Kormányrendelet 8. § c)-e), i), j) és m) pontjaival összhangban került megállapításra.
- 1.16. A Hivatal, a Megrendelő nevében a jelen Szerződést kifejezetten arra tekintettel köti meg, hogy a Szolgáltató vállalta, hogy az elvégzett Korszerűsítésnek köszönhetően, a jelen Szerződés 2. számú mellékletében foglaltak szerint a szolgáltatás nyújtása révén az ezen mellékletben meghatározott beépített teljesítmény értékeket a szolgáltatás nyújtása során nem lépi túl.
- 1.17. **Garantált megtakarítás:** A szerződés tárgyát képező energiahatékonysági korszerűsítés eredményeképpen elért beépített teljesítménycsökkenés, amely azt a lényeges fejlesztési célt szolgálja, hogy az energiahatékonysági korszerűsítést követően a szolgáltatás nyújtása során elért teljesítmény megtakarítás – azonos fogyasztói szokások és azonos villamosenergia ár esetén – biztosítja, hogy az intézmény belső világításra fordított költségei nem haladják meg a korszerűsítést megelőző költségeket. (**2. számú melléklet**).
- 1.18. **Munka/Munkák:** a Műszaki Leírás szerinti energiahatékonyság megvalósítását célzó Általános világítás korszerűsítésére irányuló villanszerelési kivitelezési tevékenység, amelybe semmilyen módon nem értendő bele az érintett intézmény villamoshálózatának minőségjavítására irányuló bármilyen szerelés vagy kivitelezés, továbbá a biztonsági világítás és egyéb rendkívüli esetekre szolgáló világítási eszközök és berendezések vizsgálata, kiépítése, kijavítása, illetve kicserélése, kivéve, ha ezek bármelyikét a Megrendelő egyedi feltételek mellett előre megrendeli Szolgáltatótól.
- 1.19. **Műszaki átadás-átvétel:** A beruházás megvalósításakor az építési-szerelési munkát végző gazdasági szereplő által kezdeményezett műszaki átadás-átvételi eljárás, amelyen a Megrendelő jogosult részt venni.

- 1.20. **A szerződés tárgyát képező energiahatékonysági szolgáltatás, valamint a végrehajtása érdekében nyújtandó járulékos szolgáltatás:** Energiahatékonysági szolgáltatás.
- 1.21. **Elmaradt díj:** a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő díj alapulvételével a felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított, elmaradt díj összege.
- 1.22. **Felmérés:** a Műszaki Leírás szerinti helyszíni bejárás és felmérés végzése az intézményben, és ennek alapján egy indikatív becslés készítése az intézmény átlagos éves áramfogyasztási megtakarításáról, a beruházás várható értékéről és az ezek alapján számított várható szolgáltatási időről.

2. ELŐKÉSZÍTÉS

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a világítás-korszerűsítéssel összefüggésben készített előzetes felmérés és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a Szolgáltató kötelezettsége.
- 2.2. Amennyiben a kivitelezés során a jelen szerződésben rögzítettektől eltérő állapotra vonatkozó információ, tény kerül a Felek tudomására, úgy együttes szándékkal, közös megegyezéssel – a tényleges adatoknak megfelelően –, a jelen szerződésben és a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban módosítják a szerződést.
- 2.3. A Szolgáltató garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalom kerül beépítésre a beruházás során. A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával az **2. számú mellékletben** meghatározott beépített teljesítménycsökkenésre (kW-ban meghatározva) és a felmondási tilalmi időszakra vonatkozóan garanciát vállal. A garantált beépített teljesítménycsökkenés elmaradása esetén a Szolgáltató meghiusulási kötbér megfizetésére köteles (szerződés 9.8. pontja szerint).

3. A VILÁGÍTÁS-KORSZERŰSÍTÉSI BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSA

- 3.1. A világítás-korszerűsítési beruházás az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
- világítási berendezések korszerűsítése (bontás / építés, ennek keretében táblavilágítás kialakítása is egyes, előre meghatározott helyiségekben),
 - műszaki vezetés,
 - műszaki készre jelentés.
- 3.2. A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott korszerűsítési feladatok elvégzése során jogosult a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 3.3. A Szolgáltató köteles a világítás-korszerűsítési beruházás kivitelezésére vonatkozóan, annak megkezdését megelőzően legalább 100 millió HUF/káresemény, és 1 Mrd HUF/év (felelősségre) értékű szerelési felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó igazolást (kötvényt) átadni a Megrendelő részére. A Szolgáltató köteles a felelősségbiztosítást a műszaki készre jelentés időpontjáig fenntartani. A felelősségbiztosítás meglétét a Szolgáltató által igénybe vett és a Szolgáltató által a Megrendelő felé írásban bejelentett alvállalkozó is igazolhatja, azzal, hogy a szerelési munkát kizárólag az előzőekben meghatározott feltételeknek megfelelő

felelősségbiztosítással rendelkező, a Szolgáltató által a Megrendelő felé bejelentett gazdasági szereplő végezhet.

- 3.4. Megrendelő köteles a beruházás megvalósítása során – amennyiben szükséges – a Szolgáltatóval, az illetékes elosztói és hálózati engedéllyessel, valamint az érintett hatóságokkal együttműködni, és részükre minden szükséges információt átadni, amely kötelezettségének a Megrendelő az információ-átadásra, nyilatkozattételre vagy egyéb együttműködésre történő felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles eleget tenni.
- 3.5. Megrendelő köteles a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges vagy azzal összefüggésben célszerűen felmerülő, minden hivatalos engedélyt, vizsgálatot, jóváhagyást, egyedi hozzájárulást, szakértői hozzájárulást, szakértői vizsgálatot és megfelelőségi vizsgálatot saját költségén megfelelő időben elvégezni, illetve beszerezni.
- 3.6. A Megrendelő köteles a Szolgáltató számára térítésmentesen biztosítani a korszerűsítési feladatok zavartalan végzéséhez szükséges ingatlanok vagy területek használatát, utakat, bejáratokat, illetve más egyéb hozzáférési lehetőségeket, valamint a kivitelezéshez szükséges segédenergiát. (8. sz. melléklet)
- 3.7. A Megrendelő köteles rendelkezésre bocsátani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése alapján a kivitelezési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa a Munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi.
- 3.8. A Szolgáltató a jelen pontban foglaltak teljesülése esetén jogosult és köteles a korszerűsítés elvégzésére.
- 3.9. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a világítási rendszer beruházás keretében lecserélésre kerülő eszközeit a Szolgáltató leszerelje, és azokat az eszközök tulajdonosával történő megállapodás alapján kezelje. A Szolgáltató felelős a tevékenysége során vagy azzal összefüggésben keletkezett hulladékok, veszélyes anyagok jogszabályoknak megfelelő tárolásáért, ártalmatlanításáért, kezeléséért és elszállításáért (elszállíttatásáért), továbbá a Szolgáltató, vagy megbízásából eljárók által használt területek fertőtlenítő takarításáért a világítás-korszerűsítés végeztével, a szolgáltatás megkezdését megelőzően, amennyiben azt a mindenkor járványügyi helyzet indokolja.
- 3.10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a BFKH Népegészségügyi Főosztálya által előírtakra tekintettel a COVID-19-es járványveszély kapcsán a munkavégzés során folyamatosan kötelező a maszk és a gumikesztyű használata. Ez független a munkaterület rendeltetésétől és helyétől, tehát a teljes munkaterületen kötelező a maszk és a gumikesztyű használata. Száj és orr eltakarása nélkül csak a létesítményen kívül lehet tartózkodni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségének súlyos és ismételt megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti.
- 3.11. A Megrendelő a beruházással érintett világítási elemekhez történő szabad hozzáférést köteles a Szolgáltatónak a munkák megkezdéséről szóló tájékoztatását követően, a tájékoztatóban meghatározott időpontban biztosítani (Munkaterület átadása), azzal, hogy a Szolgáltató köteles figyelembe venni az érintett intézmény tanítási, működési rendjét. Megrendelő különösen indokolt esetben jogosult a Szolgáltató által megjelölt Munkaterület átadás időpontját módosíttatni a Szolgáltatóval azzal, hogy a munkaterületet legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül ezesetben is köteles átadni a Szolgáltató részére.

- 3.12. A beruházás megvalósítása műszaki átadás-átvétellel zárul le, amelyről a Felek írásbeli jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató egy műszaki ellenőrt delegál, az eljárás a műszaki ellenőrök jelenlétében történik. A műszaki-átadás átvételi eljárásan a Megrendelő jogosult részt venni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által 5 munkanappal korábban írásban bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárásan nem jelenik meg, a teljesítést részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárásan köteles nyilatkozni a teljesítés elfogadásáról, azzal, hogy amennyiben az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg, nyilatkozat hiányában a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Az elfogadást követően a Szolgáltató külön intézkedés nélkül megkezdheti a szolgáltatás nyújtását. A Felek rögzítik, hogy az átvétel nem tagadható meg olyan hibákra vagy hiányosságokra való hivatkozással, amely hibák vagy hiányosságok, illetve a kijavításuk vagy pótlásuk a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a felek hibát és/vagy hiányosságot állapítanak meg, úgy a Szolgáltató a hibát és/vagy hiányosságot köteles 14 napon belül kijavítani és/vagy pótolni.
- 3.13. A korszerűsítés kapcsolódó munkavégzés részletes feltételeit jelen szerződés 8. sz. melléklete tartalmazza.
- 3.14. A korszerűsítés kivitelezési határideje a Munkaterület átadásától számított 6 hónap. Nem minősül a Szolgáltatónak felróható késedelemnek, ha a korszerűsítés kivitelezési határidejét azért nem tudja tartani, mert a kivitelezéshez szükséges hatósági hozzájárulások és engedélyek a Szolgáltató érdekkörén kívül álló okból nem állnak teljeskörűen rendelkezésre. Nem minősül a Szolgáltatónak felróható késedelemnek az sem, ha a Megrendelő a Munkaterület átadásával késedelembe esik (3.10. pont). Felek rögzítik, hogy ebben az esetben a korszerűsítés kivitelezési határideje a Megrendelő késedelmével automatikusan meghosszabbodik.
- 3.15. Minden további felmerülő, előre nem látható, a Felek által kölcsönösen elfogadott költség a szolgáltatási díj, így a szerződés részévé válik. A felmerülő költségek alapján a Szolgáltató a Kbt. 141. §-a alapján elkészíti a szerződés megfelelő módosításának tervezetét, amelyben a Kbt. 141. §-a alapján aktualizálja a szerződésben meghatározott díj mértékét és a módosítást megküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő a módosítási ajánlatban foglaltakra 10 (tíz) napon belül köteles nyilatkozni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, amennyiben a Megrendelő e határidőn belül nem nyilatkozik, az a Szolgáltató javaslata elutasításának minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítási ajánlatot elfogadja, akkor a Felek a szerződés megfelelő rendelkezéseit a Kbt. 141. §-a alapján jogosultak módosítani.
- 3.16. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés a világítás-korszerűsítési beruházás műszaki átadását megelőzően a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból megszűnik, a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi, a jelen szerződés teljesítése során felmerült költségeit (ideértve különösen, de nem kizárólag: a beszerelt vagy beszerelni kívánt eszközök igazolt beszerzési költségei, a beszerelés igazoltan felmerült költségei stb.). Amennyiben a szerződés az alábbi 4.-7. pontokban meghatározott jogviszony kezdőnapját (a szolgáltatás megkezdését) megelőzően a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból szűnik meg, úgy a Szolgáltató jogosult az Eszközöket leszerelni és elszállítani, de az eredeti állapotot minden esetben köteles visszaállítani a világítás folyamatos biztosítása érdekében.

4. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a beruházás során a felújított világítási rendszerbe a Szolgáltató által beszerelt eszközök (továbbiakban: **Eszközök**) tulajdonosa a Szolgáltató.

- 4.2. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató a beruházást nem (teljesen) saját forrásból valósítja meg, és annak végrehajtásához (akár részben) egyéb (akár banki) finanszírozást vesz igénybe, amelynek következtében az Eszközök a finanszírozó mint teherjogosult számára biztosítékkul szolgálnak (ingó jelzálogjog), továbbá a Szolgáltató valamennyi jelen szerződésből származó követelésén (ideértve különösen, de nem kizárólag a díj-, költség, kötbér-, kártalanítás-, kártérítés-, vételár-követeléseket stb.) a finanszírozó bank javára követelést terhelő zálogjog áll fenn. Szerződő felek a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eszközökre és a jelen szerződésből származó követelésekre a finanszírozó bank által folyósított kölcsön valamennyi biztosítéka teherként a megfelelő nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, illetve a Megrendelő vállalja, hogy a zálogjog megalapításáról küldött értesítést aláírja. Szolgáltató kötelezettsége a szerződés megszűnés esetén az Eszközökre bejegyzett zálogjog haladéktalan törlése, mely törlés költsége a Szolgáltatót terheli.
- 4.3. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az intézmény üzemeltetés keretében a világítási kötelezettség címzettje a Megrendelő, a jogviszony teljes időtartama alatt is a Megrendelő köteles gondoskodni az Eszközök üzemeltetéséről a szerződés 8. pontjában rögzített terjedelemben. A fenti feladatellátás érdekében a jelen szerződés keretében a Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére az Eszközök birtokához és használatához kapcsolódó jogokat a jogviszony teljes időtartama alatt.
- 4.4. A Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat miatt keletkezett károkért, továbbá a harmadik személy által okozott rongálással, lopással okozott és a természeti károkért a Megrendelő felel. Az így keletkezett hibák javítására kizárólagosan a Szolgáltatót veheti igénybe és a javításának költségét a Megrendelő viseli azzal, hogy az ilyen károkat és költségeket a Szolgáltató köteles a Megrendelőnek visszatéríteni annyiban, amennyiben azokért a Szolgáltató által kötött biztosítás alapján a biztosító helytáll. A rendeltetés-ellenes vagy szerződésellenes használat során keletkezett hibák javításának ideje nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségének mértékét.
- 4.5. A Szolgáltató, mint tulajdonos viseli mindazokat a károkat, amelyek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. A Szolgáltató a szolgáltatási időszak teljes időtartama alatt köteles az Eszközökre vonatkozóan vagyonbiztosítást fenntartani, melynek ellenértékét a szolgáltatási díj tartalmazza. A Szolgáltató vagyonbiztosítás kötvényét a Megrendelő részére bemutatni, és annak fenntartását a szolgáltatási időszak alatt évente igazolni köteles.
- 4.6. Az üzemszerű elhasználódás mértéke nem csökkenti a díjat.
- 4.7. A Szolgáltató jogosult a rendeltetészerű üzemeltetést ellenőrizni, a rendeltetésellenes üzemeltetésre a Megrendelő figyelmét felhívni.
- 4.8. Az Eszközökön történő mindennemű módosítás, változtatás, átépítés csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával, kizárólag a Szolgáltató által végezhető. Amennyiben a kívánt módosítások a Megrendelő részéről megalapozottak, szükségszerűek, akkor a Felek a rendszerek módosítása és bővítése tekintetében – egyeztetésüket követő megállapodásuknak megfelelően – a tényleges állapot szerint módosítják jelen szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 4.9. A Megrendelő vállalja, hogy a korszerűsített rendszerek üzemeltetésének helyettesítésére szolgáló berendezéseket nem telepít a szerződés időtartama alatt, kivéve abban az esetben, amikor a tulajdonos (Szolgáltató) ehhez írásbeli hozzájárulást ad vagy a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget a szerződés szerinti kötelezettségeinek.

- 4.10. A Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen szerződés alapján annak időszaka alatt a Megrendelő szabadon, minden megkötés nélkül, rendeltetés szerint használhassa az Eszközöket.

5. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

- 5.1. A 2. számú mellékletben tételesen felsorolt világítási Eszközök havi díját a 2020. évi árszinten a szerződés 3. számú mellékletében meghatározott díjjegyzék tartalmazza, amely magában foglalja a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű költséget, beleértve a jelen szerződés szerint a Szolgáltató feladatkörébe tartozó üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátásának költségét is, azonban nem tartalmazza a villamos energia fogyasztás díját. A villamos energia fogyasztás és díjfizetés esetében a Megrendelőnek villamos energia kereskedelmi szerződéssel kell rendelkeznie.
- 5.2. A Felek a Kormányrendelet 8. § 1) pontjára hivatkozással rögzítik, hogy az energiahatékonysági szolgáltatással elért pénzbeli megtakarítás a Felek között a következőképpen oszlik meg: A Szolgáltató kizárólag a szolgáltatási díj illeti meg, az ezen felüli teljes megtakarítás a Megrendelőt illeti, tehát Szolgáltatót sikerdíj nem illeti meg.

6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ SZÁMLÁZÁSA ÉS FIZETÉSE

- 6.1. A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott díjról havonta tárgyhót követő hó 5. napjáig utólag 1 db számlát nyújt be (intézményenként feltüntetve), melyet a Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással a hónap 20. napjáig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben ez a nap bankszünnap, akkor a fizetés az ezt követő első banki napon esedékes. A számla összesítve tartalmazza az érintett szolgáltatási helyeket és az azokhoz kapcsolódóan fizetendő díjakat.
- 6.2. A díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül, ami a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján automatikus módosulásnak minősül. A változtatást a Szolgáltató először az adott év márciusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2021. január 1-jével következik be.
- 6.3. Ha az aktuális évet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex az adott év március 31-ig a Központi Statisztikai Hivataltól még nem szerezhető be, a szolgáltatási díj meghatározásához átmenetileg elfogadják az ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet (1149 Budapest, Angol u. 77., telefon: 1-363-3244, telefax 1-3630242, E-mail: ecostat@mailop.ksh.hu) árprognózisát az aktuális évet megelőző évre vonatkozóan. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos fogyasztói árindexe közlésének napját követő 15 munkanapon belül a Felek az esetleges különbözetet az aktuális évre vonatkozóan január 1-ig visszamenőleg különbözeti számlában, a tárgyhavi végszámlával egy időben elszámolják.
- 6.4. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megrendelőnek történő benyújtását követően, a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, valamint

a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően átutalással történik, utólagos elszámolással.

- 6.5. Az ajánlatkérő - elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
- 6.6. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7. A JOGVISZONY IDŐTARTAMA, FELMONDÁSA

- 7.1. A jelen szerződéssel alapított szolgáltatási jogviszony határozatlan időre szól. A szolgáltatásra irányuló jogviszony kezdete a szolgáltatás megkezdésének időpontja. A műszaki átadás-átvételt jegyzőkönyv rögzíti. A szolgáltatás megkezdése a műszaki átadás-átvételt követő napon történik a Szolgáltató részéről.
- 7.2. A Szolgáltató által saját költségére elvégzett korszerűsítés megtérülése érdekében a Felek felmondási tilalmi időszakot határoznak meg. A felmondási tilalmi időszakot intézményenkénti felsorolással a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- 7.3. Tekintettel a jogügylet természetére és arra, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához banki forrást vesz igénybe, amely banki hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettségét a jelen szerződés alapján a Megrendelő által fizetendő díjakból kívánja fedezni, a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogviszony rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét a fenti felmondási tilalmi időszak alatt kizárják. Felek rögzítik, hogy a felmondási tilalmi időszak leteltét követően bármelyik Fél jogosult a jelen szerződést 60 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani.
- 7.4. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt az alábbi esetekben (melyek súlyos szerződésszegésnek minősülnek) szankciós felmondással megszüntetni, és a berendezések, az Eszközök használatát korlátozni, tiltani, illetve azokat leszerelni és harmadik személynek értékesíteni, amennyiben
- (a) a Megrendelő fizetési késedelme a három hónapot meghaladja, vagy
 - (b) a Megrendelő a jelen szerződésben rögzített más lényeges kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti (ideértve különösen a jogviszony fenntartását, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését befolyásoló kötelezettségszegést) és azt a Megrendelő a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem orvosolja (ha a kötelezettségszegés orvosolható), vagy
 - (c) a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása jogellenessé válik (ideértve, hogy a jelen szerződés megkötése vagy teljesítése a Megrendelőre kötelező jogszabályba ütközik), vagy ellehetetlenül és a Felek legalább 60 napig folytatott jóhiszemű tárgyalása a jogellenesség kiküszöbölésére, illetve új, a jogszabályoknak megfelelő szerződés megkötésére eredménytelenül telik el.
- 7.5. A Megrendelő jogosult a jogviszonyt az alábbi esetekben (melyek súlyos szerződésszegésnek minősülnek) szankciós felmondással megszüntetni:

- (a) a Szolgáltató a jelen szerződés 4. pontja szerinti kötelezettségeit neki felróhatóan folyamatosan, 30 napot meghaladó időtartamban nem teljesíti maradéktalanul, vagy
- (b) a Szolgáltató ellen csőd- vagy felszámolási eljárás jogerős határozat alapján elrendelésre kerül, feltéve, hogy a csőd- vagy felszámolási eljárás hátrányosan érinti a jelen szerződés 4. pontja alapján fennálló kötelezettségei teljesítését és a felmondás a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján lehetséges.
- 7.6. Amennyiben a szerződéses jogviszony a Megrendelő szerződésszegése miatt, a 7.4 pont szerinti okból szűnik meg, vagy általa a tilalmi időszak alatt bármely okból felmondásra kerül, abban az esetben a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az Elmaradt díjat megfizetni, ezzel egyidejűleg az Eszközök tulajdonjoga térítésmentesen a Megrendelő tulajdonába kerül. A Szolgáltató a tulajdonjog átszállásakor intézkedik az Eszközön fennálló ingó jelzálogjog haladéktalan törléséről, mely törlés költsége Szolgáltatót terheli. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettsége a szerződés megszűnésének napján keletkezik.
- 7.7. A Szolgáltató a Megrendelő által fizetendő Elmaradt díjról számlát állít ki. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettsége a számla kiállításának napjától függetlenül a 7.6. pont szerinti napon beáll.
- 7.8. A Szolgáltató jogosult az Elmaradt díj-követelését – a jelen szerződés 9.3 pontjának rendelkezéseire tekintettel – beszedéssel érvényesíteni a határidő lejártá napján, ha a Megrendelő a fenti 7.6 pont szerinti fizetési kötelezettségének határidőn belül (azaz – a 9.9. ponttal összhangban – a fizetési kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül) nem tesz eleget.
- 7.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel
 - Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 7.10. A szerződés megszüntetése vonatkozásában a Kbt. 143. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

8. A VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA

- 8.1. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a Szolgáltató által korszerűsített rendszer – aktív elemek – karbantartását, felügyeletét és ellenőrzését. A Felek rögzítik, hogy az intézmény(ek) üzemeltetéséhez kapcsolódó világításra kötelezett továbbra is a Megrendelő, a Szolgáltató csak a jelen szerződésben meghatározott egyes részfeladatok ellátását vállalja.
- 8.2. A világítási berendezések aktív és passzív elemekből állnak. A világítás aktív elemei: lámpa és/vagy lámpatestek, lámpakarok, lámpa és/vagy lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó

Handwritten signature

vezetékek), lámpa és/vagy lámpatestek külső nullázó vezetékei, kötőelemek. Felek megállapítják, hogy az aktív elemek közül az Eszközök tulajdonosa a Szolgáltató, míg az aktív elemek villamos energia ellátását biztosító mögöttes hálózati elemek tulajdonosa vagy (vagyonkezelője) a Megrendelő és/vagy területileg illetékes áramszolgáltató. Az aktív elemek karbantartásáért a Szolgáltató a felelős. A világítás passzív elemei: aktív világítási elemnek nem minősülő világítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival együtt), kapcsoló és vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, tartószerkezetek, kapcsolószál. A passzív elemek üzemeltetéséért a területileg illetékes áramszolgáltató a felelős.

- 8.3. A fentiek alapján a világítási berendezések karbantartási határa a beépítésre kerülő lámpa és/vagy lámpatestek bekötővezetékeinek és a világítási passzív hálózatoknak a csatlakozási pontja.
- 8.4. A Szolgáltató az aktív elemek karbantartása körében az alábbi szolgáltatásokra is köteles:
- a hibabejelentések fogadására,
 - a világítás aktív elemeinek nyilvántartására, a nyilvántartás folyamatos aktualizálására, statisztikák elkészítésére,
 - a bejelentett hibák javításának elvégzésére jelzéstől számított lehetőleg 24, de legkésőbb 72 órán belül,
 - az ellenőrzés során talált hibák lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül javítására,
 - az üzemképesség biztosítására, működőképesség ellenőrzésére ésszerű időközönként, de évente legalább egyszer (az ellenőrzés az eseti hibák javításának alkalmával történik).

A jelen szerződés szerinti karbantartási feladatok részletes felsorolását a műszaki átadás átvétel megkezdését megelőzően átadott kezelési és karbantartási utasítás tartalmazza.

- 8.4.1. Új lámpák felszerelése és/vagy meglévők cseréje esetén a Szolgáltató köteles rögzíteni a cserélt, illetve beszerelt berendezés típusát és teljesítményét, valamint a felszerelés helyét és az üzembe helyezés időpontját.
- 8.4.2. Amennyiben a karbantartás során elvégzendő munkálatok miatt feszültségmentesítésre van szükség, a Szolgáltató előzetesen írásban értesíteni köteles a Megrendelőt. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói kört és csak a legrövidebb időtartamra zavarja.
- 8.4.3. A Szolgáltató a javítási munkákhoz szükséges anyagokat, berendezéseket a szükséges mennyiségben és minőségben saját költségén beszzerzi.
- 8.4.4. A Szolgáltató a karbantartási, felújítási és üzemzavar-elhárítási munkákat köteles úgy végezni, hogy a Megrendelő intézményeiben kár ne keletkezzen. Károkozás esetén a Felek kötelesek a másik Félnek okozott kárt megtéríteni, azzal, hogy a károk helyreállítási költségeit esetenként közösen állapítják meg, és a költségek viselése tekintetében külön megállapodnak. Megállapodás hiányában a kártérítésre és a helyreállítás költségeinek viselésére az általános felelősségi szabályok szerint kerül sor.
- 8.4.5. A Szolgáltató jogosult a munkák elvégzéséhez teljesítési segédet, alvállalkozót bevonni a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett. A teljesítési segéd, alvállalkozó munkájáért a Szolgáltató úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 8.4.6. A korszerűsítés során alkalmazott eszközökre, berendezésekre a jogviszony kezdetétől számított felmondási tilalommal azonos időszak végéig cseregarancia vonatkozik. A lámpák

meghibásodás miatti cseréje esetén a garancia mértékének időtartama az eredetileg beépített lámpa és/vagy lámpatestekre vonatkozó garancia időtartama Szolgáltató vállalja, hogy a beépített lámpa és/vagy lámpatestekről évente, - lámpacsere esetén, a szerelés időpontjában is – leltárt készít, amit átad a Megrendelő részére, minden év december 30-ig.

9. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

- 9.1. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének bármely, a jelen szerződés alapján fizetendő (szolgáltatási) díj vagy kötbér vonatkozásában a fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) napig, vagy a Szolgáltató felszólításától számított 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a világítási berendezések használatát korlátozni, illetőleg azok üzemeltetését (a jelen szerződés szerint a Szolgáltató feladatkörébe tartozó terjedelemben) szüneteltetni.
- 9.2. A Megrendelő jelen szerződés pénzügyi biztosítékaul beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosít a Szolgáltató számára a mindenkor hatályos jogszabályok által megkívánt tartalommal. A beszedési jogát a Szolgáltató minden esetben érvényesítheti, amikor a Megrendelő a jelen szerződésből eredően jelen szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot (azzal, hogy az Elmaradt díj tekintetében a 7.8 pont az irányadó). A beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél alapján a Szolgáltató a jelen szerződésből eredő követeléseket a Megrendelő nem teljesítése, illetve késedelme esetén a Megrendelő felhatalmazással érintett fizetési számlájáról beszedheti. Jelen szerződés hatálybelépésének feltétele a beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás rendelkezésre bocsátása.
- 9.3. Amennyiben a Megrendelő költségvetési számlaszáma a futamidő alatt megváltozik, úgy a Megrendelő köteles arra a számlára is beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosítani a Szolgáltató számára.
- 9.4. Megrendelő szerződés aláírásakor nyilvántartott fizetési számlaszáma:

bank	számlaszám
Magyar Államkincstár	10033001-00335515-00000000

- 9.5. A Megrendelő számlavezető pénzintézete(i) által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett azonnali inkasszó felhatalmazás(ok) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent felsoroltakon túl nem rendelkezik több beszedési megbízási joggal terhelhető fizetési számlával. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkező fizetésiszámla-változásokról a Szolgáltatót értesíti, és az új fizetési számláira a Szolgáltató beszedési megbízás jogát biztosítja.
- 9.6. A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával a 2. számú mellékletben meghatározott beépített teljesítménycsökkenésre (kW-ban meghatározva), a 3. számú mellékletben meghatározott felmondási tilalmi időszakra vonatkozóan garanciát vállal.
- 9.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a korszerűsítés kivitelezésének késedelmes teljesítése esetén – figyelemmel a 3.13. pontban foglaltakra is – köteles késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér összege a szerződésszegés napjától kerül megállapításra, mértéke pedig a késedelem minden napja után 25.000,-Ft/nap.

- 9.8. Amennyiben Szolgáltató a Beruházás műszaki átadás-átvétel során fellelt hibát és/vagy hiányosságot a 3.11. pontban foglaltak szerinti határidőben nem javítja ki és/vagy nem pótolja, úgy Szolgáltató a kijavításig és/vagy pótlásig terjedő időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű minőségi kötbért köteles fizetni.
- 9.9. Amennyiben a korszerűsítés kivitelezése a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, úgy Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj 12 hónapra vetített összege 15%-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. Felek rögzítik, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a beruházás megvalósításához bármilyen oknál fogva nem kap hitelt, és emiatt a korszerűsítés kivitelezését nem tudja megvalósítani, az Szolgáltatónak nem felróható. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbért Megrendelő nem érvényesítheti.
- 9.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén köteles késedelmi kötbért fizetni. A kötbér összege a szerződésszegés napjától kerül megállapításra a szerződés 3. sz. mellékletében Intézményenként külön megállapított szolgáltatási díjak alapján alábbiak szerint:
- A szolgáltatás megkezdésére vállalt 6 hónapos időtartam késedelme esetén a tervek alapján meghatározott havi szolgáltatási díj 4%-a/nap.
 - A szolgáltatás (beleértve a jelen szerződés szerint a Szolgáltató feladatkörébe tartozó karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátását is) a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 15 napon túli Szolgáltatónak felróható okból történő szüneteltetése, vagy megszüntetése, felfüggesztése esetén a havi szolgáltatási díj 3%-a/nap.
- 9.11. A garantált megtakarítás a Szolgáltatónak felróható okból történő elmaradása esetén a Szolgáltató a szolgáltatási díj 12 hónapra vetített összege 15%-ának megfizetésére köteles kötbérként.
- 9.12. A Szolgáltató által vállalt beépített teljesítménycsökkenés mérésére vonatkozó rendelkezéseket, a mérések referencia-időpontjait, továbbá a megtakarítás ellenőrzésére, nyomon követésére vonatkozó rendelkezéseket, a jelen szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza.

10. A FELEK KÉPVISELŐI

A Szolgáltató nevében intézkedésre jogosult személy

neve:	Donázy István
értesítési címe:	1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
e-mail címe:	donazy.istvan@negzrt.hu

Operatív kapcsolattartó műszaki kérdésekben

név: Nagyné dr. Szilvási Mária

telefonszám: 06 20 233 0712

e-mailcím: szilvasi.maria@fenyesokos.hu

Operatív kapcsolattartó pénzügyi kérdésekben:

név: Juhász Bálint

telefonszám: 06 30 499 4821

e-mailcím: juhasz.balint@negzrt.hu

Ami hiu

Megrendelő képviselője, kapcsolattartója

neve: Králik Tibor
munkahelyi címe: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
telefonszáma: 06 20 957 1587
e-mail címe: kralikt@soproniszc.hu

Operatív kapcsolattartó műszaki kérdésekben

név: Biczó Kálmán

telefonszám: 06 70 199 6777

e-mailcím: biczok@soproniszc.hu

Operatív kapcsolattartó pénzügyi kérdésekben:

név: Veress Ágnes

telefonszám: 06 70 199 6757

e-mailcím: veressa@soproniszc.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Felek egymásnak a jelen szerződésben meghatározott címekre kötelesek írásban elküldeni. Az egyik Fél a másik Felet címváltozásról, telefonszám, telefaxszám illetve e-mail cím változásról cégszerűen/szabályszerűen aláírt nyilatkozatban, haladéktalanul köteles értesíteni.

A Felek részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell megérkezettnek tekinteni:

- (a) személyes kézbesítés esetén: abban az időpontban, amikor a küldeményt a Félnek átadják;
- (b) postai kézbesítés esetén: a belföldi küldemény feladását követő 5. (ötödik) munkanapon abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett az iratot nem vette át (például ismeretlen helyre költözött) vagy az átvételt megtagadta;
- (c) telefax- és e-mailüzenet esetén: abban az időpontban, amelyet a telefax készülék a telefax elküldését igazoló szelvényen a telefax elküldésének időpontjaként feltüntet, illetőleg e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban, azzal, hogy mindkét kommunikációs mód esetén amennyiben ez az időpont 17 óránál későbbre vagy munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon 9.00 órát kell a megérkezés időpontjának tekinteni.

11. VIS MAIOR ÜGYEK

- 11.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Felek működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem meggátolható(k), mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet stb. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megrendelővel együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek a jelen szerződés fenntarthatóságát.
- 11.2. Szerződő felek megállapítják és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a világítás-korszerűsítési beruházást a Szolgáltató piaci (pénzügyi, pénzügyi vállalkozási, egyéb befektetői) forrásokból kívánja finanszírozni.

- 11.3. A Megrendelő bevételeinek, normatívájának megvonása, csökkentése nem jelent vis maior eseményt, így (a 7.4 pontban meghatározott esetek kivételével) nem okozhatja a szerződés felmondását vagy ellehetetlenülését.
- 11.4. Vis maior esetén a Szolgáltatót a Szolgáltatási díj illeti meg mindaddig, amíg a vis maior fennáll, vagy a szerződés megszűnése be nem következik. A Felek kötelesek minden, az adott helyzetben általában elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a vis maior fennállása alatt a Szolgáltató által felajánlott és teljesített szolgáltatást a Megrendelő átvegye.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 12.1. Szolgáltató kijelenti Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a jelen szerződés keretében elvégzett beruházások megtérülését a szolgáltatás hosszú távon történő végzése biztosítja Szolgáltató számára (a felmondási tilalmi időszak alatt fizetendő Szolgáltatási díj kizárólag a beruházások költségeit fedezi).
- 12.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához a jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel maga, vagy alvállalkozója rendelkezik.
- 12.3. A Kbt. alapján a Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához a közbeszerzési eljárásban tett Ajánlatban nevesített alvállalkozó(ka)t igénybe veheti a teljesítésnek abban a részében, amelyet az Ajánlatában megjelölt.
- 12.4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatban nevesítetten meg nem jelölt alvállalkozó(k)at a Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötéséig köteles bejelenteni Szolgáltató, továbbá a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
- 12.5. A Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Szolgáltató köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 12.6. Amennyiben a szerződés a felmondási tilalmi időszakot követően a Megrendelő felmondásával szűnik meg a Megrendelő a jelen szerződés alapján telepített Eszközöket a jelen szerződés megszűnésének napjával megvásárolhatja a Szolgáltató könyveiben aktuálisan nyilvántartott érték alapulvételével megállapított vételáron. (A szerződés 7. sz. melléklete a szolgáltatási idő alatti eszközérték kimutatásáról készített táblázat.)
- 12.7. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott mindenkor fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges összeget az 1. sz. mellékletben megjelölt intézmény mindenkor éves költségvetése tartalmazza. A Megrendelő kijelenti és szavatolja továbbá egy éven belül nem volt 90 (kilencven) napon túli lejárt,

kifizetetlen tartozása. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy mindenkor rendelkezni fog a Szolgáltató által kiállított számla határidőben történő pénzügyi teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen nyilatkozatot a műszaki készre jelentést követően a Szolgáltató finanszírozója által kért formában megerősíti.

- 12.8. Megrendelő kötelezettsége, hogy amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, ahhoz a hozzájáruló nyilatkozatot beszerzi. A hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre bocsátása jelen szerződés hatályba lépésének feltétele.
- 12.9. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel és azokat harmadik személynek tovább nem adhatják, kivéve a Szolgáltatót finanszírozó pénzügyi intézményt.
- 12.10. Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél tudomására jutott információkat a másik Fél kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
- 12.11. Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.
- 12.12. A Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezet követelményének nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 12.5 pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

- 12.13. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezet követelményének.

Az ebben a pontban szabályozott felmondási esetben a Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 12.14. A Felek a jelen szerződésen alapuló követeléseik beszámítására nem jogosultak.
- 12.15. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Szolgáltatót finanszírozó pénzügyi intézmény előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet, mely hozzájárulást a finanszírozó pénzügyi intézmény indokolatlanul nem tagadhatja meg.
- 12.16. Felek kötelesek az adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok előírásaira tekintettel kezelni, biztosítani a kezelt személyes adatok és az elektronikus hírközlési titok védelmét.

- 12.17. Bizalmas információnak minősül (1) a jelen szerződés alkalmazásában minden információ, melyet a Felek a szerződés érvényessége alatt, a szerződéssel kapcsolatban egymástól ilyen minősítéssel átvesznek, valamint (2) a jelen szerződéstől függetlenül mindazon információk, ami a Felekre és/vagy kapcsolódó társaságaikra, kutatási, fejlesztési, pénzügyi, személyzeti és üzleti eredményeikre és terveikre, üzletviteli know-how-ikra, adatbázisaiknak tartalmára, szervezeti felépítésükre vonatkozik. A "Bizalmas Információ" kifejezés nem vonatkozik olyan információkra, amelyeket valamely fél titoktartási kötelezettség nélkül korábban már megismert, amelyeket a Felek az egymásnak történő átadás előtt vagy után nyilvánosságra hoznak, vagy a Felek bármelyike harmadik féltől kap meg a titoktartás kötelezettsége nélkül.
- 12.18. A Felek vállalják, hogy az átvételtől vagy a tudomásszerzéstől ezeket a Bizalmas Információkat egymás számára megőrzik, bizalmasan kezelik és nem használják fel másként csak és kizárólag úgy, hogy az egymás hasznára legyen és a másik fél engedélye nélkül azokról másolatot nem készítenek. A Felek vállalják, hogy ezeket a Bizalmas Információkat a fenti időtartamon belül nem adják tovább sem nyilvánosságra-hozatal útján, sem más módon, csak és kizárólag azoknak a személyeknek, akiknek szolgálataira – a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából – szükségük van és akiknek ezeket a Bizalmas Információkat feltétlenül ismerniük kell ahhoz, hogy a jelen szerződés feltételeit teljesíthessék, és akik írásban kijelentik, hogy a jelen cikkelybe foglalt feltételeket elfogadják, azokat teljesítik.
- 12.19. A Bizalmas Információk védelmének szabályozása nem vonatkozik azokra az esetekre, ahol ezen információk átadására a Feleket jogszabály kötelezi. Amennyiben valamely Félhez a jelen szerződés által bizalmasnak minősített információ kiadására vonatkozó kérés érkezik, úgy erről a másik Felet haladéktalanul köteles értesíteni.
- 12.20. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.
- 12.21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, a VET, a VET Vhr. és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok az irányadók.
- 12.22. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.
- 12.23. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban áll, a Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság eljárásának.

13. MELLÉKLETEK


- 13.1. A jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés rendelkezései kizárólag a mellékletekben foglaltakkal összhangban értelmezhetők.

1. sz. melléklet: Intézmény lista (szolgáltatást igénybe vevő intézmény megnevezése)
2. sz. melléklet: Műszaki melléklet - Kimutatás a világítási eszközökről és berendezésekről (ideértve a kW-ban meghatározott beépített teljesítményt) a szolgáltatási műszaki tartalma
3. sz. melléklet: Szolgáltatási díj; Szolgáltatási időtartam

4. sz. melléklet: Megrendelői meghatalmazás
5. sz. melléklet: Kezelési és karbantartási utasítás
6. sz. melléklet: A beépített teljesítménycsökkenés mérése, a mérések referencia-időpontjai, a megtakarítás ellenőrzése és nyomon követése
7. sz. melléklet A szolgáltatási idő alatti eszközérték kimutatásáról készített táblázat
8. sz. melléklet Munkavégzés – korszerűsítés részletes feltételei

A Felek a jelen szerződést 4 (négy) példányban – melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest 2020. december hónap 19. nap



.....
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.

1126 Budapest, Tarlós Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

Budapest 2020. december hónap 19. nap



.....Megrendelő

nevében **Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal**

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:

Budapest, 2020. december hó 19. nap



Veress Ágnes gazdasági vezető

Soproni Szakképzési Centrum

Kötelezettségvállalással egyet értek:



.....
Králik Tibor Kancellár

Soproni Szakképzési Centrum

dr. Farkas Judit

1. sz. melléklet: Intézmény lista (szolgáltatást igénybe vevő intézmény megnevezése)

A közbeszerzési eljárás 5. része vonatkozásában:

Soproni Szakképzési Centrum (9400 Sopron, Virágoskert utca 7.)

- Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (9400 Sopron, Teleki Pál út 26.)
- Soproni SZC Handler Nándor Technikum (9400 Sopron, Halász utca 9-15., 9400 Sopron, Hőközpont utca 1.)
- Soproni SZC Hunyadi János Technikum (9300 Csorna, Soproni út 97.)
- Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium (9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3.)
- Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum (9400 Sopron, Ferenczy János utca 7., 9400 Sopron, Ferenczy János utca 60., 9400 Sopron, Dózsa György utca 27.)

2. sz. melléklet: Műszaki Melléklet Kimutatás a világítási eszközökről és berendezésekről (ideértve a kW-ban meghatározott teljesítményt)

5. rész - Soproni SZC - Kimutatás a világítási eszközökről és berendezésekről, a szolgáltatás műszaki tartalma

SZC	Iskola	Előtte beépített teljesítmény total (W)	Előtte beépített teljesítmény cserélendő (W)	Előkt veszteség cserélendő (W)	Előtte teljesítmény cserélendő (előt veszteséggel növelt) (W)	Utána teljesítmény cserélt (W)	Teljesítmény csökkenés (W)	Korszerűsítés/cserélt lámpatestek (db)	Korszerűsítés/cserélt lámpatestek (db)
Soproni Szakképzési Centrum	Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Köznevelési Technikum	41 364	41 256	9 754	51 010	18 394	32 616	655	602
Soproni Szakképzési Centrum	Soproni SZC Handler Nándor Technikum	91 736	84 035	20 742	104 777	34 081	70 696	1 455	1 366
Soproni Szakképzési Centrum	Soproni SZC Hunyadi János Technikum	50 879	50 759	12 571	63 330	20 281	43 049	789	740
Soproni Szakképzési Centrum	Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium	55 824	55 288	13 822	69 110	22 081	47 029	726	707
Soproni Szakképzési Centrum	Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum	103 693	101 794	25 279	127 073	38 070	89 003	1 140	1 110
							132 907		

Szolgáltató kijelenti, hogy a Korszerűsített rendszer beépített összteljesítménye nem haladja meg a 132,907 (azaz százharminckettőezer-kilencszázhet) kW teljesítményt, feltéve, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által a beruházás során beépített műszaki rendszeren saját hatáskörben nem változtat, módosításokat nem hajt végre.

Budapest, 2020. október 28.

Donázy István
vezérigazgató

NEG Zrt.
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tarcsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859256-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

lini
tul

Soproni Szakképzési Centrum	
Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum	
Tanintézmény megnevezése:	

602 db			Jövőbeli		18 394 W
Lámpatest típus	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrás teljesítménye	Utána teljesítmény cserélt		
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.					
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W		
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W		
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W		
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W		
LED Bulkhead	6 db	25,0 W	150,0 W		
LED Panel	23 db	30,0 W	690,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W		
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W		
LED Panel	5 db	30,0 W	150,0 W		
-			Megmaradó/ megszűnő		
LED Panel	8 db	0,0 W	240,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	8 db	40,0 W	320,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W		
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W		
LED Panel	8 db	40,0 W	320,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W		
LED Panel	3 db	40,0 W	120,0 W		
LED Panel	3 db	40,0 W	120,0 W		
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		
LED táblavilágító	12 db	30,0 W	360,0 W		
LED Panel	1 db	25,0 W	25,0 W		
LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W		
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W		

14. 5

53 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
54 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
54 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
55 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
55 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
56 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
56 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
57 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
57 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
58 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
58 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
59 raktár [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	Megmaradó/ megszűnő
59 raktár [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	36 W	432 W
5-ös tanterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
5-ös tanterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	36 W	432 W
60 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
60 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
61 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
61 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
63 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
63 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W
63 tanterem [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
64 raktár [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
65 raktár [Főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
6-os tanterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
6-os tanterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
7 tanterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
7 tanterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
buffé [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	23 db	1 db	36 W	828 W
Első Emelet folyosó [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	7 db	1 db	28 W	196 W
Első Emelet női WC 2 [Főépület/1]	CFL - Brio	7 db	1 db	28 W	196 W
Első Emelet női WC egy [Főépület/1]	CFL - Brio	2 db	1 db	60 W	120 W
Első Emelet személyzeti öltöző [Főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	28 W	112 W
Első Emelet személyzeti öltöző [Főépület/1]	CFL - Brio	6 db	1 db	28 W	168 W
Első Emelet tanári WC [Főépület/1]	CFL - Brio	6 db	1 db	28 W	168 W
férfi wc2 [Főépület/2]	CFL - Brio	2 db	1 db	60 W	120 W
fiú öltöző [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
fiú öltöző [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	51 db	2 db	36 W	3 672 W
földszint férfi wc [Főépület/Földszint]	CFL - Brio	6 db	1 db	36 W	216 W
földszint folyosó 1 [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
földszint folyosó 2 [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	5 db	1 db	28 W	140 W
földszint mosdó 1 [Főépület/Földszint]	CFL - Brio	7 db	1 db	28 W	196 W
Földszint női WC [Főépület/Földszint]	CFL - Brio	6 db	1 db	28 W	168 W
földszint női wc-1 [Főépület/Földszint]	CFL - Brio	0 db	0 db	0 W	Megmaradó/ megszűnő
Inverter [Főépület/3]	Egyéb	6 db	2 db	58 W	696 W
kis tanári [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	Megmaradó/ megszűnő
kis tanári [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	60 W	60 W
konditerem [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W

LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
-	0 db	0,0 W	Megmaradó/ megszűnő
LED Mariner	6 db	30,0 W	180,0 W
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
LED Panel	3 db	40,0 W	120,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	12 db	30,0 W	360,0 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	2 db	30,0 W	60,0 W
LED Panel	23 db	30,0 W	690,0 W
LED Bulkhead	7 db	25,0 W	175,0 W
LED Bulkhead	7 db	25,0 W	175,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	4 db	25,0 W	100,0 W
LED Bulkhead	6 db	25,0 W	150,0 W
LED Bulkhead	6 db	25,0 W	150,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	5 db	6,5 W	32,5 W
LED Bulkhead	6 db	25,0 W	150,0 W
LED Panel	51 db	30,0 W	1 530,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W
LED Panel	10 db	30,0 W	300,0 W
LED Bulkhead	5 db	25,0 W	125,0 W
LED Bulkhead	7 db	25,0 W	175,0 W
LED Bulkhead	6 db	25,0 W	150,0 W
-	0 db	0,0 W	Megmaradó/ megszűnő
LED Panel	4 db	30,0 W	120,0 W
-	0 db	0,0 W	Megmaradó/ megszűnő
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W

Wi
tul

konfiterem [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
konfiterem WC [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
konyrakár [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	36 W	288 W
konyvár [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
lánya öltöző [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
lánya öltöző [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
lánya öltöző 2 [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
lánya öltöző 2 [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
női WC [Főépület/2]	CFL - Brio	7 db	1 db	28 W	196 W
női wc2 [Főépület/2]	CFL - Brio	7 db	1 db	28 W	196 W
öltöző 2 [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
öltöző 2 [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
orvosi szoba [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
pince 1 [Főépület/Pince]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
pince 2 [Főépület/Pince]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
pince 2 [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
porta [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
raktár [Főépület/3]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
raktár [Főépület/3]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
raktár 2 [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
raktár egy [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
rokkant WC [Főépület/Földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	28 W	56 W
szertár [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
szervizszoba [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
tanári szoba [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	11 db	2 db	36 W	792 W
táncsterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	16 db	2 db	36 W	1 152 W
tárgyaló [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	812 W
titkárság 1 [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	7 db	2 db	58 W	464 W
titkárság 2 [Főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	464 W
Tornaterem [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	38 db	2 db	58 W	4 408 W
Tornaterem szertár [Főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
udvar [Főépület/Földszint]	CFL - Brio	4 db	1 db	28 W	112 W
villanyóra [Főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	Megmaradó/ megszűnő

Budapest, 2020. október 28.


 Donát István
 vezérigazgató

LEG Nemzeti Hő- és Gázszolgáltató Zrt.
 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
 Adószám: 24859255-2-43
 Cégjegyzékszám: 01 10 048019



2. számú melléklet-2. Kínutatás a világítási eszközökről és berendezésekről, a szolgáltatás műszaki tartalma

Szakképzési centrum megnevezése:	Soproni Szakképzési Centrum
Tagozatomény megnevezése:	Handler Nándor Technikum

		Jelenlegi		84 035 W	
		1 455 db		34 081 W	
Helyiség sorszáma/név	Lámpatest típus besorolás	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrások száma/Lámpatest	Fényforrás teljesítménye	Előtte beépített teljesítmény cserélendő
9400 Sopron, Hőközpont utca 1.					
emelet mosdó [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
emelet mosdó [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	36 W	288 W
emelet mosdó [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	11 db	1 db	36 W	396 W
emelet rakár 2 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	36 W	144 W
emelet rakár 3 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
emelet rakár 4 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
emelet rakár 5 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	60 W	60 W
emelet rakár 6 [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	28 db	2 db	36 W	2 016 W
emelet tanterem 1 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	18 db	2 db	36 W	1 296 W
emelet tanterem 2 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W
emelet tanterem 3 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	9 db	2 db	36 W	648 W
emelet tanterem 4 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W
emelet mosdó 1 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	6 db	1 db	36 W	216 W
emelet mosdó 2 [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
Megmaradó/m					
festőműhely 2 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	17 db	2 db	36 W	egyszínű
festőműhely 3 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	18 db	2 db	36 W	1 296 W
festőműhely 4 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	60 W	60 W
festőműhely 5 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
festőműhely 6 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	21 db	1 db	36 W	756 W
festőműhely 7 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	8 db	3 db	36 W	864 W
festőműhely 8 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	18 W	144 W
festőműhely 9 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	3 db	36 W	324 W
festőműhely 10 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
festőműhely 11 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
festőműhely 12 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	18 W	36 W
Megmaradó/m					
LED	LED	1 db	1 db	18 W	egyszínű
festőműhely 13 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	12 db	1 db	36 W	432 W
festőműhely 14 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	3 db	36 W	108 W
festőműhely 15 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	36 W	144 W
festőműhely 16 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	28 db	2 db	36 W	2 016 W
festőműhely 17 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	28 db	2 db	36 W	2 016 W
festőműhely 18 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
festőműhely 19 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
festőműhely 20 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	42 db	2 db	36 W	3 024 W
Megmaradó/m					
udvar [főépület/1]	HID (Nátrium / Fénhalogén) - Fényvető	3 db	1 db	250 W	egyszínű
világító szoba [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
világító folyosó [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	21 db	1 db	36 W	756 W
világító tanterem [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	16 db	2 db	36 W	1 152 W
világító tanterem [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W

1 366 db				Jövőbeli		34 081 W	
Lámpatest típus	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrás teljesítménye	Urána teljesítmény cserélt				
9400 Sopron, Hőközpont utca 1.							
LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W				
LED Mariner	8 db	20,0 W	160,0 W				
LED Mariner	11 db	20,0 W	220,0 W				
LED Mariner	4 db	20,0 W	80,0 W				
LED Mariner	3 db	20,0 W	60,0 W				
LED Mariner	3 db	20,0 W	60,0 W				
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W				
LED Panel	16 db	30,0 W	480,0 W				
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W				
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W				
LED Panel	4 db	30,0 W	120,0 W				
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W				
LED Mariner	6 db	20,0 W	120,0 W				
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W				
.	17 db	72,0 W	Megmaradó/m egyszínű				
LED Mariner	18 db	30,0 W	540,0 W				
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W				
LED Batten	1 db	20,0 W	20,0 W				
LED Panel	21 db	30,0 W	630,0 W				
LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W				
LED Mariner	4 db	20,0 W	80,0 W				
LED Mariner	3 db	49,0 W	147,0 W				
LED Mariner	2 db	20,0 W	40,0 W				
LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W				
LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W				
.	1 db	18,0 W	Megmaradó/m egyszínű				
LED Mariner	12 db	20,0 W	240,0 W				
LED Mariner	1 db	49,0 W	49,0 W				
LED Mariner	4 db	20,0 W	80,0 W				
LED Mariner	28 db	30,0 W	840,0 W				
LED Mariner	28 db	30,0 W	840,0 W				
LED Mariner	14 db	30,0 W	420,0 W				
LED Mariner	14 db	30,0 W	420,0 W				
LED Mariner	42 db	30,0 W	1 260,0 W				
.	3 db	250,0 W	Megmaradó/m egyszínű				
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W				
LED Panel	21 db	30,0 W	630,0 W				
LED Mariner	16 db	30,0 W	480,0 W				
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W				

li. sz.

fodrász tanterem 1 [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	24 db	2 db	36 W	Megmaradó/m egyszínő
földszint fiú öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	20 db	1 db	36 W	720 W
földszint folyosó [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	44 db	1 db	36 W	1 584 W
földszint lány öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	20 db	1 db	36 W	720 W
földszint női öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
földszint női öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
földszint női öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	18 W	54 W
földszint tanterem 1 [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W
földszint tanterem 1 [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	20 db	2 db	36 W	1 440 W
földszint tanterem 2 [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
hóközpont [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	3 db	36 W	216 W
kozmetika tanterem [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
kozmetika tanterem 2 [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	20 db	2 db	36 W	1 440 W
kozmetika tanterem 2 [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	16 db	2 db	36 W	1 152 W
kozmetika tanterem 2 [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	72 W
labor tanterem [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
lépcsőház [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	18 W	144 W
lézer terem [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
oktatásvezető iroda [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
ruhaipari tanterem 1 [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
ruhaipari tanterem 1 [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	24 db	2 db	36 W	1 728 W
ruhás raklár [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	6 db	3 db	36 W	648 W
szoba [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	3 db	36 W	432 W
tanári iroda [2 épület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
tanári öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
tanári öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
tanári öltöző [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	18 W	54 W
Tanműhely 1 [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	28 db	2 db	36 W	2 016 W
Tanműhely vezető iroda [2 épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	36 W	288 W
felületekkel műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	5 db	2 db	36 W	360 W
festék raklár [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
fürtérs műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
gépűrhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	45 db	2 db	36 W	3 240 W
hármass kézi műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	28 db	2 db	36 W	2 016 W
hármass kézi műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
kontaktcsiszoló műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W
raktár [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
raktár egy [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	4 db	3 db	36 W	432 W
szalagszító műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W
titnk műhely [hármass épület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
udvar [hármass épület/Földszint]	LED	2 db	1 db	50 W	Megmaradó/m egyszínő

9400 Sopron, Halász utca 9-15.				
auda halász [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	5 db	1 db	36 W
auda halász [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	20 db	1 db	36 W
bojler tároló_halász [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W
Megmaradó/m egyszínő				
büfé_halász [főépület/Földszint]	LED	2 db	1 db	18 W
emelet férfi wc_halász [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W
emelet fiú WC_halász [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W
emelet fiú WC_halász [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	120 W
emelet lány WC 2_halász [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W
emelet lány WC_halász [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	120 W

-		24 db	72,0 W	Megmaradó/m egyszínő
LED Mariner	20 db	20,0 W	400,0 W	
LED Panel	44 db	30,0 W	1 320,0 W	
LED Mariner	20 db	20,0 W	400,0 W	
LED Mariner	3 db	20,0 W	60,0 W	
LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W	
LED Mariner	3 db	20,0 W	60,0 W	
LED téblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W	
LED Panel	16 db	30,0 W	480,0 W	
LED Panel	12 db	30,0 W	360,0 W	
LED Mariner	2 db	49,0 W	98,0 W	
LED téblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	
LED Panel	15 db	30,0 W	450,0 W	
LED Panel	14 db	30,0 W	420,0 W	
LED téblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	
LED Panel	10 db	30,0 W	300,0 W	
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W	
LED Mariner	3 db	30,0 W	90,0 W	
LED Panel	3 db	40,0 W	120,0 W	
LED téblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	
LED Panel	15 db	30,0 W	450,0 W	
LED Mariner	6 db	49,0 W	294,0 W	
LED Mariner	4 db	49,0 W	196,0 W	
LED Panel	3 db	30,0 W	90,0 W	
LED Mariner	3 db	20,0 W	60,0 W	
LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W	
LED Bulkhead	3 db	12,5 W	37,5 W	
LED Mariner	28 db	30,0 W	840,0 W	
LED Panel	4 db	30,0 W	120,0 W	
LED Mariner	5 db	30,0 W	150,0 W	
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	
LED Mariner	8 db	30,0 W	240,0 W	
LED Mariner	45 db	30,0 W	1 350,0 W	
LED Mariner	28 db	30,0 W	840,0 W	
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	
LED Mariner	12 db	30,0 W	360,0 W	
LED Mariner	3 db	20,0 W	60,0 W	
LED Mariner	4 db	49,0 W	196,0 W	
LED Mariner	8 db	30,0 W	240,0 W	
LED Mariner	10 db	30,0 W	300,0 W	
-		2 db	50,0 W	Megmaradó/m egyszínő
9400 Sopron, Halászf utca 9-15.				
LED Panel	5 db	30,0 W	150,0 W	
LED Torfi	20 db	29,0 W	580,0 W	
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	Megmaradó/m egyszínő
-	2 db	18,0 W	36,0 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W	
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W	
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W	

9400 Sopron, Halász utca 9-15.

LED Panel	5 db	30,0 W	150,0 W
LED Toroli	20 db	29,0 W	580,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	18,0 W	Megmaradó/m egyszínő
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W

Handwritten signature and initials.

5

lépcsőház 1. halász [főépület/1]	CFL - Brio	1 db	1 db	18 W	18 W	Megmaradó/m egszinő
lépcsőház 2. halász [főépület/1]	LED	1 db	1 db	18 W	18 W	Megmaradó/m egszinő
ingygar szertár halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	72 W
műszaki igazgatóhelyettes iroda halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	36 W	144 W
nevelési igazgatóhelyettes halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	36 W	144 W
oktatási igazgatóhelyettes iroda halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	36 W	144 W
papírraktár halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	72 W
pénztár halász [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W	216 W
pince halász [főépület/földszint]	Halogén vagy normál izzós	7 db	1 db	60 W	420 W	Megmaradó/m egszinő
porta halász [főépület/földszint]	LED	1 db	1 db	18 W	18 W	Megmaradó/m egszinő
pszichológus iroda halász [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	3 db	36 W	324 W	324 W
stúdió halász [főépület/földszint]	CFL - Brio	1 db	1 db	21 W	21 W	Megmaradó/m egszinő
stúdió halász [főépület/földszint]	LED	1 db	1 db	18 W	18 W	Megmaradó/m egszinő
szélfogó halász [főépület/földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	18 W	36 W	Megmaradó/m egszinő
takarító öltöző halász [főépület/földszint]	LED	1 db	1 db	18 W	18 W	Megmaradó/m egszinő
tanári előtér halász [főépület/földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	28 W	56 W	56 W
tanári férfi wc halász [főépület/földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	60 W
tanári öltöző halász [főépület/földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	120 W
tanári szoba halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	16 db	2 db	36 W	1152 W	1152 W
tanári WC halász [főépület/földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	60 W
tanterem 1. halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W	864 W
tanterem 1. halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	72 W	72 W
tanterem 2. halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	72 W	72 W
tanterem 2. halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W	576 W
tanterem 3. halász [főépület/földszint]	LED	6 db	1 db	36 W	36 W	Megmaradó/m egszinő
tárgyaló halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W	216 W
tesztelő iroda halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	5 db	2 db	36 W	360 W	360 W
telőtér közlekedő 1. halász [főépület/2]	CFL - Brio	2 db	1 db	18 W	36 W	36 W
telőtér közlekedő 1. halász [főépület/2]	CFL - Brio	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W
telőtér közlekedő 2. halász [főépület/2]	CFL - Brio	4 db	1 db	18 W	72 W	72 W
telőtér raktár halász [főépület/2]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	60 W
telőtér tanterem 1. halász [főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W	864 W
telőtér tanterem 1. halász [főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	36 W
telőtér tanterem 2. halász [főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	36 W
telőtér tanterem 2. halász [főépület/2]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W	864 W
titkárság iktatár halász [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W	72 W
titkárság halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W	216 W
tomaterem szertár halász [főépület/1]	CFL - Brio	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W
tomaterem halász [főépület/1]	HID (Nátrium / Fémhalogén) - Fényvető	6 db	1 db	400 W	2400 W	Megmaradó/m egszinő
udvar halász [főépület/földszint]	HID (Nátrium / Fémhalogén) - Fényvető	4 db	1 db	250 W	250 W	Megmaradó/m egszinő
új öltöző halász [főépület/földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W	72 W
villany szoba halász [főépület/földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	18 W	36 W	36 W
villanyóra halász [főépület/földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	Megmaradó/m egszinő
égetőkemence halász [régi épület/1]	LED	1 db	1 db	18 W	18 W	Megmaradó/m egszinő
Első Emelet folyosó 1. halász [régi épület/1]	LED	1 db	1 db	36 W	36 W	Megmaradó/m egszinő
Első Emelet folyosó 1. halász [régi épület/1]	LED	1 db	1 db	14 W	14 W	Megmaradó/m egszinő
emcler WC halász [régi épület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	Megmaradó/m egszinő

LED Bulkhead	1 db	17,0 W	17,0 W	Megmaradó/m egszinő
-	1 db	18,0 W	18,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	50,0 W	100,0 W
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	50,0 W	100,0 W
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	50,0 W	100,0 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Linear Indirect	3 db	50,0 W	50,0 W	150,0 W
LED Bulkhead	7 db	6,5 W	6,5 W	45,5 W
-	1 db	18,0 W	18,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Linear Indirect	3 db	50,0 W	50,0 W	150,0 W
LED Bulkhead	1 db	12,5 W	12,5 W	12,5 W
-	1 db	18,0 W	18,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	6,5 W	13,0 W
-	1 db	18,0 W	18,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Bulkhead	2 db	25,0 W	25,0 W	50,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	6,5 W	13,0 W
LED Panel	10 db	30,0 W	30,0 W	300,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Panel	12 db	30,0 W	30,0 W	360,0 W
LED rétlavilágító	2 db	17,0 W	17,0 W	34,0 W
LED rétlavilágító	2 db	17,0 W	17,0 W	34,0 W
LED Panel	8 db	40,0 W	40,0 W	320,0 W
-	6 db	36,0 W	36,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Panel	3 db	40,0 W	40,0 W	120,0 W
LED Panel	4 db	30,0 W	30,0 W	120,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	6,5 W	26,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Linear Indirect	6 db	38,0 W	38,0 W	228,0 W
LED rétlavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W	17,0 W
LED rétlavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W	17,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	30,0 W	180,0 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Panel	3 db	40,0 W	40,0 W	120,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Lightbox IP20	6 db	170,0 W	170,0 W	1020,0 W
-	4 db	250,0 W	250,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
-	1 db	18,0 W	18,0 W	Megmaradó/m egszinő
-	1 db	36,0 W	36,0 W	Megmaradó/m egszinő
-	1 db	14,0 W	14,0 W	Megmaradó/m egszinő
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W

Handwritten signature or mark in blue ink.

faiparti szertár_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	3 db	2 db	35 W	216 W
terfű tenári WC_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
földrajz szertár_halász [régi épület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
	LED	8 db	1 db	35 W	Megmaradó/m
	LED	1 db	1 db	11 W	egyszínő
folvosó 2_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	Megmaradó/m
folvosó_halász [régi épület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	egyszínő
folvosó_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	300 W
grafikus terem_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	35 W	120 W
	LED	4 db	1 db	35 W	288 W
	LED	4 db	1 db	35 W	Megmaradó/m
kapualj_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	egyszínő
könyvtárakár_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	35 W	120 W
	Fényesőves (LFL)	12 db	2 db	55 W	72 W
	LED	4 db	1 db	35 W	1 392 W
matematika szertár_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	3 db	2 db	35 W	Megmaradó/m
mintázó_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	35 W	egyszínő
mintázó_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	35 W	216 W
művészeti rakár_halász [régi épület/Földszint]	CFL - Brio	1 db	1 db	18 W	72 W
művészeti terem_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	3 db	2 db	55 W	288 W
női tanári WC_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	18 W
nyelvi szertár_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	35 W	348 W
nyelvi tanterem 1_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	120 W
nyelvi tanterem 2_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	35 W	60 W
nyelvi tanterem 3_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	144 W
nyelvi tanterem 4_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	6 db	3 db	35 W	0 W
nyelvi tanterem 5_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	648 W
nyelvi tanterem 6_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	6 db	3 db	35 W	0 W
	LED	6 db	1 db	35 W	648 W
	LED	6 db	1 db	35 W	Megmaradó/m
regi épület tanterem 1_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	35 W	egyszínő
regi épület tanterem 2_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	12 db	2 db	35 W	72 W
regi épület tanterem 3_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	10 db	2 db	35 W	864 W
regi épület tanterem 4_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	3 db	1 db	35 W	720 W
regi épület tanterem 5_halász [régi épület/1]	Fényesőves (LFL)	12 db	2 db	35 W	108 W
takarító szertár_halász [régi épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	864 W
wc2_halász [régi épület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
Zrínyi Ilona terem_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	60 W	60 W
Zrínyi Ilona terem_halász [régi épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	12 db	2 db	55 W	72 W
digitális tanterem_halász [új épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	35 W	1 392 W
digitális tanterem_halász [új épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	9 db	2 db	35 W	72 W
emelet fiú WC_halász [új épület/1]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	648 W
emelet fiú WC_halász [új épület/1]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	35 W	120 W
emelet közlekedő_halász [új épület/1]	CFL - Brio	8 db	1 db	18 W	144 W
emelet lány WC_halász [új épület/1]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	35 W	144 W
emelet lány WC_halász [új épület/1]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	72 W
emelet rajzterem 3_halász [új épület/1]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
emelet rajzterem 3_halász [új épület/1]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	35 W	72 W
ékezők_halász [új épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	6 db	2 db	35 W	648 W
Földszint fiú wc_halász [új épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	2 db	35 W	432 W
Földszint fiú wc_halász [új épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	60 W	60 W
Földszint fiú wc_halász [új épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	35 W	72 W
Földszint fiú wc_halász [új épület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W

LED Linear Indirect	3 db	50,0 W	150,0 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
-	8 db	36,0 W	egyszínő
-	1 db	11,0 W	Megmaradó/m
LED Bulkhead	5 db	17,0 W	egyszínő
LED Bulkhead	1 db	17,0 W	85,0 W
LED Bulkhead	2 db	17,0 W	17,0 W
LED Linear Indirect	3 db	38,0 W	34,0 W
-	0 db	36,0 W	114,0 W
LED GLS	2 db	11,5 W	Megmaradó/m
LED Mariner	1 db	30,0 W	egyszínő
LED Panel	12 db	30,0 W	30,0 W
-	4 db	36,0 W	360,0 W
LED Mariner	3 db	30,0 W	egyszínő
LED táblavilágító	2 db	30,0 W	90,0 W
LED Mariner	2 db	17,0 W	34,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	120,0 W
LED Panel	3 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	30,0 W	90,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	13,0 W
LED Mariner	2 db	6,5 W	6,5 W
LED táblavilágító	1 db	40,0 W	17,0 W
LED Panel	1 db	17,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	6 db	17,0 W	17,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W
-	6 db	36,0 W	Megmaradó/m
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	egyszínő
LED Panel	12 db	30,0 W	34,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	360,0 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	240,0 W
LED Panel	12 db	30,0 W	51,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	360,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	17,0 W	6,5 W
LED Panel	12 db	30,0 W	34,0 W
LED Panel	9 db	30,0 W	360,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	270,0 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	13,0 W
LED Bulkhead	8 db	6,5 W	60,0 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	52,0 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	30,0 W
LED Mariner	2 db	20,0 W	26,0 W
LED Bulkhead	2 db	17,0 W	34,0 W
LED táblavilágító	9 db	40,0 W	360,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
LED Bulkhead	1 db	20,0 W	20,0 W

fin

földszint lány WC halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
földszint lány WC halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	72 W	72 W
földszint lány WC halász [új épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	60 W	180 W	180 W
	LED				14 W		Megmaradó/m egszinő
folyosó halász [új épület/Földszint]	CFL - Brio	5 db	1 db	18 W	18 W	90 W	90 W
konditerem halász [új épület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	60 W	180 W	180 W
konyha halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
konyha halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	5 db	2 db	36 W	36 W	360 W	360 W
lepcsőház halász [új épület/Földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	18 W	18 W	36 W	36 W
orvosi szoba halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	4 db	2 db	36 W	36 W	288 W	288 W
rajzterem 1. halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	14 db	2 db	36 W	36 W	1 008 W	1 008 W
rajzterem 2. halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	9 db	2 db	36 W	36 W	648 W	648 W
rajzterem 2. halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	72 W
raktár halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	72 W	72 W
számítástechnika szertár halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	2 db	2 db	36 W	36 W	144 W	144 W
számítástechnika tanterem 1. halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	12 db	2 db	36 W	36 W	864 W	864 W
számítástechnika tanterem 2. halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	12 db	2 db	36 W	36 W	864 W	864 W
számítástechnika tanterem 3. halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	72 W
számítástechnika tanterem 3. halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	6 db	2 db	36 W	36 W	432 W	432 W
számítástechnika tanterem halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	12 db	2 db	36 W	36 W	864 W	864 W
számítástechnika tanterem halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	72 W
szélfűtő halász [új épület/Földszint]	CFL - Brio	4 db	1 db	18 W	18 W	72 W	72 W
takarító szertár halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
tanári WC halász [új épület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	60 W	60 W
tanári WC halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	72 W	72 W
tanári halász [új épület/1]	Fénycsöves (LFL)	9 db	2 db	36 W	36 W	648 W	648 W
tanterem 1. halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	9 db	2 db	36 W	36 W	648 W	648 W
terítőter fia WC halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
terítőter fia WC halász [új épület/2]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	60 W	120 W	120 W
terítőter közlekedő halász [új épület/2]	CFL - Brio	8 db	1 db	18 W	18 W	144 W	144 W
terítőter lány WC halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
terítőter lány WC halász [új épület/2]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	60 W	120 W	120 W
terítőter lány WC halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
történelem tanterem halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	9 db	2 db	36 W	36 W	648 W	648 W
történelem tanterem halász [új épület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	72 W
történelem tanterem halász [új épület/2]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	18 W	18 W
vendégszoba halász [új épület/2]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	60 W	60 W
vendégszoba halász [új épület/2]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	60 W	60 W

LED N/airner	1 db	20,0 W	20,0 W	20,0 W
LED N/airner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W	19,5 W
	6 db	14,0 W		Megmaradó/m egszinő
LED Bulkhead	5 db	6,5 W	32,5 W	32,5 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W	19,5 W
LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W	20,0 W
LED Mariner	5 db	30,0 W	150,0 W	150,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W	13,0 W
LED Linear Indirect	4 db	38,0 W	152,0 W	152,0 W
LED Panel	14 db	30,0 W	420,0 W	420,0 W
LED Panel	9 db	30,0 W	270,0 W	270,0 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	34,0 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED táblavilágító	2 db	30,0 W	60,0 W	60,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W	240,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	34,0 W
LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W	160,0 W
LED Panel	9 db	30,0 W	270,0 W	270,0 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	34,0 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W	26,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W	30,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W	180,0 W
LED Panel	9 db	40,0 W	360,0 W	360,0 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20,0 W	20,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W	13,0 W
LED Bulkhead	8 db	6,5 W	52,0 W	52,0 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W	13,0 W
LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W	20,0 W
LED Panel	9 db	30,0 W	270,0 W	270,0 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34,0 W	34,0 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20,0 W	20,0 W
LED GLS	1 db	11,5 W	11,5 W	11,5 W
LED Bulkhead	1 db	17,0 W	17,0 W	17,0 W

Budapest, 2020. október 28.

Donázy László
vezérigazgató

NEG Zrt.
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

Handwritten signature and initials.

2. számú melléklet-3. Kimutatás a villágítási eszközökről és berendezésekről, a szolgáltatás műszaki tartalma

Szakképzési centrum megnevezése:	Soproni Szakképzési Centrum
Taigantitnménymegnevezése:	Hunyadi János Technikum

50 759 W		789 db		Jelenlegi		20 281 W	
Helyiség sorsszám/név	Lámpatest típus besorolás	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrások száma/Lámpatest	Fényforrás teljesítménye	Előtte beépített teljesítmény cserélendő	Lámpatest típus	Lámpatestek száma a helyiségben
9300 Csorna, Soproni út 97.							
lépcsőház 1 [II épület/2]	CFL - Brio	4 db	1 db	28 W	112 W	LED Bulkhead	4 db
53 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	36 W	432 W	LED Panel	6 db
53 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W	LED táblavilágító	2 db
52 es tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W	LED Panel	10 db
52 es tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W	LED táblavilágító	3 db
52 es tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
51 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W	LED Panel	10 db
51 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	5 db	1 db	36 W	108 W	LED táblavilágító	3 db
51 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
49 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W	LED Panel	6 db
49 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
49 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W	LED táblavilágító	2 db
49 tanterem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
második emelet mozgássérült WC [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Bulkhead	2 db
második emelet mozgássérült WC [II épület/2]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db
50 terem [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W	LED Mariner	4 db
46 női WC [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	6 db	1 db	60 W	360 W	LED Bulkhead	6 db
46 női WC [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
47 férfi wc [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
47 férfi wc [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	60 W	360 W	LED Bulkhead	6 db
2. emelet folyosó [II épület/2]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db
2. emelet folyosó [II épület/2]	Fénycsőves (LFL)	5 db	2 db	36 W	360 W	LED Panel	5 db
54 női WC [II épület/1]	Halogén vagy normál izzós	7 db	1 db	60 W	420 W	LED Bulkhead	7 db
54 női WC [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
55 férfi wc [II épület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	360 W	LED Bulkhead	6 db
55 férfi wc [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
56 mozgássérült WC [II épület/1]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db
56 mozgássérült WC [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
57 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	576 W	LED Panel	8 db
57 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W	LED táblavilágító	2 db
58 szerversoba [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W	LED Panel	4 db
59 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W	LED táblavilágító	3 db
59 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
59 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W	LED Panel	10 db
60 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W	LED Panel	10 db
60 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
60 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	108 W	LED táblavilágító	3 db
61 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W	LED táblavilágító	2 db
61 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	36 W	432 W	LED Panel	6 db
61 tanterem [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W	LED Batten	1 db
emelet folyosó [II épület/1]	Fénycsőves (LFL)	5 db	2 db	36 W	360 W	LED Panel	5 db

740 db				20 281 W
Jövőbeli				
Lámpatest típus	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrás teljesítménye	Utána teljesítmény cserélt	
9300 Csorna, Soproni út 97.				
LED Bulkhead	4 db	25,0 W	100 W	
LED Panel	6 db	30,0 W	180 W	
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W	
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W	
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W	
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Panel	6 db	30,0 W	180 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W	
LED Mariner	4 db	30,0 W	120 W	
LED Bulkhead	6 db	6,5 W	39 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Bulkhead	6 db	6,5 W	39 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W	
LED Panel	5 db	30,0 W	150 W	
LED Bulkhead	7 db	6,5 W	46 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Bulkhead	6 db	6,5 W	39 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Panel	8 db	30,0 W	240 W	
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W	
LED Panel	4 db	30,0 W	120 W	
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W	
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W	
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W	
LED Panel	6 db	30,0 W	180 W	
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W	
LED Panel	5 db	30,0 W	150 W	

Handwritten signature and initials.

pince raktár 7 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	2+0 W
pince folyosó 1 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	2+0 W
pince folyosó 1 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
A2 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
A3 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	50 W
gondnoki helyiség [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	50 W
gondnoki helyiség [főépület/Alagsor]	Fénycsöves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
takarítónők [főépület/Alagsor]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
takarítónők [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
takarítónők [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	2+0 W
A4 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	3 db	60 W	180 W
A4 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
a14 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	50 W
a13 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
a12 [főépület/Alagsor]	Pénycsöves (LFL)	2 db	2 db	36 W	1+4 W
A5 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	50 W
A5 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	50 W
A6 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
a11 [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
lő terem [főépület/Alagsor]	Halogén spot	3 db	1 db	35 W	135 W
lő terem [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	50 W
A10 [főépület/Alagsor]	Pénycsöves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
A9 [főépület/Alagsor]	Pénycsöves (LFL)	8 db	2 db	36 W	5+6 W
pince a folyosó 2 [főépület/Alagsor]	CFL - Brío	2 db	1 db	28 W	56 W
lépcsőház 1 [főépület/Alagsor]	Pénycsöves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
aula [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	15 db	4 db	18 W	1 080 W
aula [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	29 db	2 db	36 W	2 088 W
szélfogó 1 [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
büfé [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
22 női WC [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	9 db	1 db	60 W	5+0 W
22 női WC [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	1 db	18 W	54 W
23 mozgáserősített WC [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
21roda [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	1 db	60 W	50 W
20 tárgyaló [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	6 db	2 db	36 W	216 W
19 tanári [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W
tanári előkezb [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
18 igazgatóhelyettes [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
17 titkárság [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
igazgatói [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
14 tanterem [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	1 db	36 W	1+8 W
13 tanterem [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	1 db	36 W	1+8 W
13 tanterem [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
12 tanterem [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	1 db	36 W	1+8 W
12 tanterem [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
Porta [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
szélfogó 2 [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
25 férfi wc [főépület/Földszint]	Pénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W

LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26 W
LED GLS	3 db	11,5 W	35 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	20 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	60 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W
LED Bulkhead	5 db	6,5 W	33 W
LED GU10	3 db	5,0 W	15 W
LED Mariner	6 db	30,0 W	180 W
LED Mariner	3 db	30,0 W	90 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240 W
LED Bulkhead	2 db	25,0 W	50 W
LED Panel	3 db	30,0 W	90 W
LED Panel	15 db	30,0 W	450 W
LED Panel	29 db	30,0 W	870 W
LED Panel	1 db	30,0 W	30 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	60 W
LED Bulkhead	9 db	6,5 W	59 W
LED Batten	3 db	20,0 W	60 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Linear Indirect	3 db	50,0 W	150 W
LED Linear Indirect	6 db	50,0 W	300 W
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W
LED Panel	3 db	30,0 W	90 W
LED Linear Indirect	3 db	50,0 W	150 W
LED Panel	4 db	40,0 W	160 W
LED Linear Indirect	4 db	50,0 W	200 W
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	30,0 W	300 W
LED Panel	3 db	30,0 W	90 W
LED Panel	3 db	30,0 W	90 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W

la. sz.

25 férfi wc [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	10 db	1 db	60 W	60 W
24 tanári WC [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
24 tanári WC [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
lépcsőház 2 [főépület/Földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	28 W	56 W
udvar [főépület/Földszint]	Halogén - Fényvető	4 db	1 db	300 W	1 200 W
udvar [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
udvar [főépület/Földszint]	CFL - Brio	2 db	1 db	28 W	56 W
30 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
30 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
29 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
29 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
28 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
27 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
31 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	36 W	864 W
31 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
32 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
32 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
33 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
33 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
34 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	36 W	720 W
34 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
35 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
35 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
kémia szertár [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
emelet tanári szoba [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
37 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
37 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	14 db	2 db	36 W	1 008 W
emelet szertár egy [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
38 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
38 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	432 W
39 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
39 tanterem [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
40 padlásfeljáró [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
41 női WC [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	18 W	54 W
41 női WC [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	8 db	1 db	60 W	480 W
42 mozgássérült WC [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
42 mozgássérült WC [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
43 tanári WC [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
44 férfi wc [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	9 db	1 db	60 W	540 W
44 férfi wc [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	18 W	18 W
emelet folyosó 1 [főépület/1]	Fénycsőves (LFL)	36 db	2 db	36 W	2 592 W

LED Bulkhead	10 db	6,5 W	65 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13 W
LED Bulkhead	2 db	25,0 W	50 W
LED Flood	4 db	20,0 W	80 W
LED GLS	2 db	11,5 W	23 W
LED Bulkhead	2 db	25,0 W	50 W
LED Linear Indirect	4 db	50,0 W	200 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	40,0 W	400 W
LED Panel	2 db	30,0 W	60 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	12 db	30,0 W	360 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	40,0 W	400 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	40,0 W	400 W
LED Panel	10 db	40,0 W	400 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	40,0 W	400 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	10 db	40,0 W	400 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	14 db	30,0 W	420 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	4 db	30,0 W	120 W
LED Panel	3 db	40,0 W	120 W
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51 W
LED Panel	14 db	30,0 W	420 W
LED Mariner	3 db	30,0 W	90 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W
LED Panel	6 db	40,0 W	240 W
LED Linear Indirect	4 db	50,0 W	200 W
LED táblavilágító	2 db	17,0 W	34 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Batten	3 db	20,0 W	60 W
LED Bulkhead	8 db	6,5 W	52 W
LED Bulkhead	1 db	6,5 W	7 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	20 W
LED Bulkhead	9 db	6,5 W	59 W
LED Batten	1 db	20,0 W	20 W
LED Panel	36 db	30,0 W	1 080 W

Budapest, 2020. október 28.

Donát István
vezérigazgató

NEG NEMZETI ENERGIAGAZDALKODÁSI ZRT.
1126 Budapest, Tatisay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

Handwritten signature and initials.

2. számú melléklet-4. Kimutatás a világítási eszközökről és berendezésekről, a szolgáltatás műszaki tartalma

Szakképzési centrum megnevezése:	Soproni Szakképzési Centrum
Tanintézmény megnevezése:	Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium

Helyiség sorszám/név		Jelenlegi		726 db			55 288 W			
		Lámpatest típus besorolás	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrások száma/Lámpatest	Fényforrás teljesítménye	Előtte beépített teljesítmény cserélendő				
		9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3.								
101 fiú WC [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	464 W	LED Mariner	4 db	49,0 W	196,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	LED Batten	1 db	20,0 W	20,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W	LED Panel	8 db	40,0 W	320,0 W
11 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
11 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W	LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W
111 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
111 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
112 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED táblavilágító	8 db	30,0 W	240,0 W
112 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W	LED Panel	10 db	30,0 W	300,0 W
113 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
113 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
115 női WC [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
118 férfi wc [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
118 tanári WC [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
12 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	58 W	232 W	LED Mariner	2 db	49,0 W	98,0 W
12 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W	LED Linear Indirect	6 db	50,0 W	300,0 W
12 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
12 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
121 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W	LED táblavilágító	4 db	40,0 W	160,0 W
122 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED Panel	1 db	25,0 W	25,0 W
122 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
123 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
123 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
124 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
124 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
125 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	14 db	1 db	58 W	812 W	LED Panel	14 db	30,0 W	420,0 W
125 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
126 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W	LED Panel	6 db	40,0 W	240,0 W
126 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
127 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED táblavilágító	8 db	30,0 W	240,0 W
127 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
128 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
128 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
13 tanterem [főépület/Földszint]		Halogén vagy normál izzós	0 db	0 db	0 W	0 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
13 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W	LED Panel	6 db	40,0 W	240,0 W
133 lány WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W
133 lány WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
135 fű WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W
135 fű WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
137 tankonyha [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	15 db	1 db	58 W	870 W	LED Mariner	15 db	30,0 W	450,0 W
138 Tamnűhely [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	15 db	1 db	58 W	870 W	LED Mariner	15 db	30,0 W	450,0 W
14 fiú WC [főépület/Földszint]		Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W

Helyiség sorszám/név		Jelenlegi		726 db			55 288 W			
		Lámpatest típus besorolás	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrások száma/Lámpatest	Fényforrás teljesítménye	Előtte beépített teljesítmény cserélendő				
		9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3.								
101 fiú WC [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	464 W	LED Mariner	4 db	49,0 W	196,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	LED Batten	1 db	20,0 W	20,0 W
11 fiú öltöző [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W	LED Panel	8 db	40,0 W	320,0 W
11 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
11 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W	LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W
111 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
111 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
112 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED táblavilágító	8 db	30,0 W	240,0 W
112 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W	LED Panel	10 db	30,0 W	300,0 W
113 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
113 tanterem [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
115 női WC [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
118 férfi wc [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
118 tanári WC [főépület/1 Emelet régi]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
12 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	58 W	232 W	LED Mariner	2 db	49,0 W	98,0 W
12 fiú öltöző [főépület/Alagsor]		Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W	LED Linear Indirect	6 db	50,0 W	300,0 W
12 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
12 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
121 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W	LED táblavilágító	4 db	40,0 W	160,0 W
122 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED Panel	1 db	25,0 W	25,0 W
122 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
123 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
123 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
124 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
124 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
125 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	14 db	1 db	58 W	812 W	LED Panel	14 db	30,0 W	420,0 W
125 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
126 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W	LED Panel	6 db	40,0 W	240,0 W
126 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
127 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED táblavilágító	8 db	30,0 W	240,0 W
127 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
128 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W	LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
128 tanterem [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W	LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
13 tanterem [főépület/Földszint]		Halogén vagy normál izzós	0 db	0 db	0 W	0 W	LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
13 tanterem [főépület/Földszint]		Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W	LED Panel	6 db	40,0 W	240,0 W
133 lány WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W
133 lány WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
135 fű WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W	LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W
135 fű WC [főépület/1 Emelet új rész]		Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
137 tankonyha [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	15 db	1 db	58 W	870 W	LED Mariner	15 db	30,0 W	450,0 W
138 Tamnűhely [főépület/1 Emelet régi]		Fénycsőves (LFL)	15 db	1 db	58 W	870 W	LED Mariner	15 db	30,0 W	450,0 W
14 fiú WC [főépület/Földszint]		Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W	LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W

Ami új

15 lány WC [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
16 női WC [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
18 iartar [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	232 W
21 férfi wc [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
21 öltöző [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
21 öltöző [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
211 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
211 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	6 db	1 db	58 W	348 W
212 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
212 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	10 db	1 db	58 W	580 W
218 lány WC [főépület/2. emelet új rész]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
218 lány WC [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W
219 fiú WC [főépület/2. emelet új rész]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
219 fiú WC [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
220 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
220 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
221 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W
221 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W
221 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
222 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
222 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W
223 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	232 W
223 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	10 db	2 db	58 W	1160 W
224 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
225 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
225 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W
226 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W
226 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
227 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	0 db	0 db	0 W	0 W
227 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	696 W
228 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
228 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	58 W	464 W
229 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
229 tanterem [főépület/2. emelet új rész]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	58 W	348 W
23 lány öltöző [főépület/Alagsor]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
23 lány öltöző [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
23 lány öltöző [főépület/Alagsor]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	232 W
27 lány öltöző [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
27 lány öltöző [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
31 fiú WC [főépület/Alagsor]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W
31 fiú WC [főépület/Alagsor]	Fénycsőves (LFL)	3 db	1 db	36 W	108 W
32 könyha [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W
32 könyha [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	12 db	1 db	58 W	696 W
33 könyha [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	8 db	1 db	36 W	288 W
33 könyha [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	11 db	1 db	58 W	638 W
34 női wc [főépület/tornatermi szin]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
35 fiú WC [főépület/tornatermi szin]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W
37 rakár [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
38 előkészítő [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
39 lútkabanna [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	300 W
4 öltöző [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	5 db	1 db	60 W	300 W

LED Bulkhead	5 db	6,5 W	32,5 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Mariner	2 db	49,0 W	98,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
LED Panel	6 db	40,0 W	240,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	10 db	30,0 W	300,0 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
LED Bulkhead	4 db	6,5 W	26,0 W
LED Mariner	1 db	20,0 W	20,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Linear Indirect	4 db	50,0 W	200,0 W
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
LED táblavilágító	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED Bulkhead	0 db	0,0 W	0,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W
LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W
LED táblavilágító	1 db	25,0 W	25,0 W
LED Panel	2 db	25,0 W	50,0 W
LED Bulkhead	3 db	49,0 W	147,0 W
LED Bulkhead	1 db	20,0 W	20,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Mariner	2 db	49,0 W	98,0 W
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W
LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
LED Tubular	2 db	36,0 W	72,0 W
LED Tubular	4 db	36,0 W	144,0 W
LED Tubular	12 db	36,0 W	432,0 W
LED Tubular	8 db	36,0 W	288,0 W
LED Tubular	11 db	36,0 W	396,0 W
LED Bulkhead	5 db	6,5 W	32,5 W
LED Bulkhead	5 db	6,5 W	32,5 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
LED Bulkhead	0 db	0,0 W	0,0 W
LED Bulkhead	5 db	6,5 W	32,5 W

lw- 351

4 előző [főépület/Alagor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W	6,5 W	LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
40 rakár [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
40 találó [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	4 db	30,0 W	120,0 W
41 iroda [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	58 W	50,0 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
41 iroda [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	5 db	1 db	60 W	60 W	30,0 W	LED Bulkhead	5 db	30,0 W	150,0 W
41 lány WC [főépület/Alagor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
41 lány WC [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
42 rakár [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
44 fogószék rakár [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	50,0 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
44 iroda [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
45 iroda [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
45 iroda [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
46 göngyöleg rakár [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
46 iroda [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
47 rakár [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
7 rakár [főépület/Alagor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Bulkhead	1 db	30,0 W	30,0 W
8 karbantartó műhely [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	6 db	2 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	6 db	30,0 W	180,0 W
alagor folyosó 1 [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	4 db	30,0 W	120,0 W
alagor folyosó 2 [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
alagor folyosó 2 [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	8 db	2 db	36 W	36 W	30,0 W	LED Mariner	8 db	30,0 W	240,0 W
alagor rakár [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
átjáró [főépület/2 emelet új rész]	Fényesőves (LFL)	5 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	5 db	30,0 W	150,0 W
átjáró 2 [főépület/1 Emelet régi]	Fényesőves (LFL)	7 db	1 db	36 W	36 W	252 W	LED Mariner	7 db	30,0 W	140,0 W
bité [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	30,0 W	LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
bité [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	36 W	288 W	LED Bulkhead	4 db	49,0 W	196,0 W
bité [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	60 W	60 W	6,5 W	LED Bulkhead	1 db	6,5 W	6,5 W
butorrakár [főépület/Alagor]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	60 W	120 W	LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W
cukrász rakár [főépület/1 Emelet régi]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	58 W	232 W	LED Mariner	2 db	49,0 W	98,0 W
elektronos kapcsoló [főépület/Alagor]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	36 W	72 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
Első Emelet régi folyosó [főépület/1 Emelet régi]	Fényesőves (LFL)	20 db	1 db	58 W	58 W	1 160 W	LED Mariner	20 db	30,0 W	600,0 W
Első Emelet új rész folyosó [főépület/1 Emelet új rész]	Fényesőves (LFL)	22 db	1 db	58 W	58 W	1 276 W	LED Mariner	22 db	30,0 W	660,0 W
fejlesztő terem [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	58 W	58 W	116 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
felsőszolgálati terem [főépület/Alagor]	Halogén vagy normál izzós	15 db	1 db	60 W	60 W	900 W	LED Bulkhead	15 db	6,5 W	97,5 W
Földszint folyosó 1 [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	LED Mariner	2 db	20,0 W	40,0 W
Földszint folyosó 2 [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	5 db	1 db	58 W	58 W	290 W	LED Mariner	5 db	30,0 W	150,0 W
Földszint folyosó 3 [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	6 db	1 db	58 W	58 W	348 W	LED Mariner	6 db	30,0 W	180,0 W
Földszint folyosó 4 [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	11 db	1 db	58 W	58 W	638 W	LED Mariner	11 db	30,0 W	330,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	9 db	1 db	60 W	60 W	540 W	LED Bulkhead	9 db	6,5 W	58,5 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	22 db	1 db	58 W	58 W	1 276 W	LED Mariner	22 db	30,0 W	660,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	58 W	464 W	LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	58 W	58 W	116 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	58 W	232 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	58 W	464 W	LED Panel	4 db	40,0 W	160,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	2 db	58 W	58 W	116 W	LED Panel	1 db	49,0 W	49,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	58 W	232 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	4 db	2 db	58 W	58 W	464 W	LED Linear Indirect	4 db	30,0 W	120,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	8 db	2 db	58 W	58 W	928 W	LED Panel	6 db	30,0 W	180,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	58 W	116 W	LED Mariner	2 db	30,0 W	60,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	7 db	1 db	58 W	58 W	406 W	LED Mariner	7 db	30,0 W	210,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	LED Mariner	2 db	20,0 W	40,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W	58 W	LED Mariner	1 db	30,0 W	30,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	6 db	1 db	60 W	60 W	360 W	LED Bulkhead	6 db	6,5 W	39,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	60 W	180 W	LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	58 W	232 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	3 db	1 db	60 W	60 W	180 W	LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	36 W	72 W	LED Bulkhead	2 db	50,0 W	100,0 W
Földszint lépcsőház [főépület/Földszint]	Fényesőves (LFL)	3 db	1 db	60 W	60 W	180 W	LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W

Handwritten signature and initials.

portár [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	58 W	116 W
szék rakatár [főépület/Alagsor]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
szélfogó egy [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
szertár [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	2 db	36 W	72 W
tanári szoba [főépület/1. Emelet régi]	Fénycsőves (LFL)	12 db	2 db	58 W	1 392 W
(testnevelő tanári [főépület/tornatermi szint])	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
testnevelő tanári [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
titkárság [főépület/1. Emelet régi]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	36 W	144 W
titkárság [főépület/1. Emelet régi]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	58 W	232 W
tornaterem [főépület/tornatermi szint]	HID (Nátrium / Fénhalogén) - Fényvető	22 db	1 db	400 W	8 800 W
tornaterem [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	7 db	1 db	36 W	252 W
Tornaterem fűtőtest [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
Tornaterem fűtőtest [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
Tornaterem fűtőtest [főépület/tornatermi szint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
tornaterem folyosó [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	4 db	1 db	58 W	232 W
tornaterem folyosó [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	1 db	1 db	58 W	58 W
tornaterem női öltöző [főépület/tornatermi szint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
tornaterem női öltöző [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	36 W	72 W
tornaterem női öltöző [főépület/tornatermi szint]	Fénycsőves (LFL)	3 db	2 db	36 W	216 W
udvar [főépület/Földszint]	Fénycsőves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
udvar [főépület/Földszint]	Halogén - Fényvető	1 db	1 db	250 W	Megmaradó/m egszinő
udvar [főépület/Földszint]	LED	3 db	1 db	30 W	Megmaradó/m egszinő
udvar [főépület/Földszint]	LED	2 db	1 db	10 W	Megmaradó/m egszinő

Budapest, 2020. október 28.

.....
Donázy István
vezérigazgató

NEG Zrt.
NEG Nemzeti Energiaügyletközpont Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

W. *ty*

2. számú melléklet-5. Kimutatás a világítási eszközökről és berendezésekről, a szolgáltatás műszaki tartalma

Szakképzési centrum megnevezése:	Soproni Szakképzési Centrum
Tájéltalmazási megnevezése:	Vas-és Villamosipari Technikum

1110 db					38 070 W				
Jövőbeli									
Lámpatest típus	Lámpatestek száma a helyiségben	Fényforrás teljesítménye	Utána teljesítmény cserélt						
9400 Sopron, Ferenczy János u. 7.									
LED Panel	21 db	30,0 W	630,0 W						
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W						
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W						
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W						
LED Bulkhead	2 db	6,5 W	13,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED Mariner	5 db	49,0 W	245,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED Bulkhead	3 db	6,5 W	19,5 W						
LED Flood	4 db	20,0 W	80,0 W						
LED Bulkhead	18 db	6,5 W	117,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W	100,0 W						
LED táblavilágító	1 db	17,0 W	17,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Panel	8 db	30,0 W	240,0 W						
LED táblavilágító	3 db	17,0 W	51,0 W						
LED Linear Indirect	2 db	50,0 W</							

[illegible]

testnevelő tanári WC [főépület/1]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	Megmaradó/m
testnevelő tanári WC [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	egszűnő
tornterem [főépület/Földszint]	HID (Nátrium / Fémhalogén) - Fényvető	15 db	1 db	400 W	6 000 W
udvar [főépület/Földszint]	Egyéb	1 db	1 db	250 W	Megmaradó/m
udvar [főépület/Földszint]	Halogén - Fényvető	1 db	1 db	150 W	egszűnő
udvar [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	18 W	36 W
udvar [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
vendégszoba 1 [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
vendégszoba 1 [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
vendégszoba 2 [főépület/1]	CFL - Brio	2 db	1 db	28 W	56 W
vendégszoba 2 WC [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
vendégszoba 2 WC [főépület/1]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
vendégszoba egy WC [főépület/1]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	18 W	egszűnő
villamos mérő terem 1 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	12 db	2 db	58 W	1 392 W
villamos mérő terem 3 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)			0 W	0 W
villamos mérő terem 3 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	4 db	3 db	36 W	432 W
villamos mérő terem 3 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	10 db	2 db	58 W	1 160 W
villamos mérő terem 2 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
villamos szertár [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	0 db	0 db	0 W	Megmaradó/m
villanyóra [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	2 db	1 db	58 W	116 W
vizes rakár [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	19 db	2 db	58 W	2 204 W
vízvezeték szerelő Tannühely [főépület/Földszint]					
9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.					
adminisztrátor iroda [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
anyagvizsgáló terem [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
autószertelő műhely [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	52 db	2 db	58 W	6 032 W
CNC tanterem [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	20 db	4 db	18 W	1 440 W
CNC tanterem [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
férfi öltöző 1 [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
férfi öltöző 1 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
férfi öltöző 2 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	7 db	3 db	36 W	756 W
férfi öltöző 2 [főépület/Földszint]	CFL - Melysugárzó	7 db	2 db	18 W	252 W
folyosó 1 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	13 db	2 db	36 W	936 W
folyosó 2 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	2 db	4 db	18 W	144 W
folyosó 3 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	32 db	2 db	36 W	2 304 W
folyosó 3 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	9 db	3 db	36 W	972 W
forgácsoló kabinet 2 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	28 db	3 db	36 W	3 024 W
forgácsoló kabinet egy [főépület/Földszint]	Egyéb	0 db	0 db	0 W	Megmaradó/m
Inverter [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
iroda 1 [főépület/Földszint]	LED	3 db	1 db	30 W	egszűnő
kerekpár, invitó Tannühely [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	6 db	3 db	36 W	648 W
Lakatos Tannühely [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	12 db	3 db	36 W	1 296 W
Lakatos Tannühely 2 [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	10 db	3 db	36 W	1 080 W
Lakatos Tannühely 3 [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	4 db	1 db	60 W	240 W
Lakatos tannühely mosdó [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
Lakatos tannühely mosdó [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	18 db	3 db	36 W	1 944 W
lánghegesztő [főépület/Földszint]	Fénycsöves (LFL)	1 db	1 db	36 W	108 W
női wc-1 [főépület/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W

-		1 db	18,0 W	Megmaradó/m
LED Bulkhead		1 db	6,5 W	egszűnő
LED Highbay IP20		15 db	170,0 W	2 550,0 W
-		1 db	250,0 W	Megmaradó/m
-		1 db	150,0 W	egszűnő
LED Mariner		2 db	20,0 W	40,0 W
LED Bulkhead		3 db	23,0 W	75,0 W
LED Bulkhead		1 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead		1 db	6,5 W	6,5 W
LED Bulkhead		2 db	25,0 W	50,0 W
LED Bulkhead		2 db	6,5 W	13,0 W
LED Bulkhead		1 db	6,5 W	6,5 W
-		1 db	18,0 W	Megmaradó/m
LED Mariner		12 db	49,0 W	588,0 W
LED táblavilágító		1 db	17,0 W	17,0 W
LED Linear Indirect		4 db	50,0 W	200,0 W
LED Mariner		10 db	49,0 W	490,0 W
LED Mariner		2 db	30,0 W	60,0 W
-		0 db	0,0 W	Megmaradó/m
LED Mariner		2 db	30,0 W	60,0 W
LED Mariner		19 db	49,0 W	931,0 W
9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.				
LED Panel		4 db	30,0 W	120,0 W
LED Mariner		2 db	30,0 W	60,0 W
LED Mariner		52 db	49,0 W	2 548,0 W
LED táblavilágító		1 db	17,0 W	17,0 W
LED Panel		16 db	30,0 W	480,0 W
LED Bulkhead		3 db	6,5 W	19,5 W
LED Bulkhead		1 db	6,5 W	6,5 W
LED Mariner		4 db	30,0 W	120,0 W
LED Mariner		7 db	49,0 W	343,0 W
LED Downlight		7 db	18,0 W	126,0 W
LED Panel		13 db	30,0 W	390,0 W
LED Panel		2 db	30,0 W	60,0 W
LED Panel		32 db	30,0 W	960,0 W
LED Mariner		9 db	49,0 W	441,0 W
LED Mariner		28 db	49,0 W	1 372,0 W
-		0 db	0,0 W	Megmaradó/m
LED Panel		4 db	30,0 W	120,0 W
-		3 db	30,0 W	egszűnő
LED Mariner		6 db	49,0 W	294,0 W
LED Mariner		12 db	49,0 W	588,0 W
LED Mariner		10 db	49,0 W	490,0 W
LED Bulkhead		4 db	6,5 W	26,0 W
LED Bulkhead		2 db	6,5 W	13,0 W
LED Mariner		18 db	49,0 W	882,0 W
LED Mariner		1 db	49,0 W	49,0 W
LED Bulkhead		3 db	6,5 W	19,5 W

W

oktatóterem [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	20 db	4 db	18 W	1 440 W
oktatóterem [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
porta [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
raktár egy [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	5 db	3 db	36 W	540 W
szervizszoba [főépület Ferency 60/Földszint]	LED	1 db	1 db	9 W	Megmaradó/m
tanári Wc-1 [főépület Ferency 60/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	3 db	1 db	60 W	180 W
Tanműhely vezető iroda [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	4 db	2 db	36 W	288 W
tanterem 1 [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	1 db	1 db	36 W	36 W
tanterem 1 [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	6 db	2 db	36 W	432 W
tanuló Wc1 [főépület Ferency 60/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	1 db	1 db	60 W	60 W
tanuló Wc1 [főépület Ferency 60/Földszint]	Halogén vagy normál izzós	2 db	1 db	60 W	120 W
Udvar [főépület Ferency 60/Földszint]	HID (Nátrium / Fénthalogén) - Fényvető	1 db	1 db	250 W	Megmaradó/m
villany szoba [főépület Ferency 60/Földszint]	Pénycsőves (LFL)	2 db	2 db	36 W	144 W
Villanyóra [főépület Ferency 60/Földszint]	Egyéb	0 db	0 db	0 W	Megmaradó/m
					egszűnő

Budapest, 2020. október 28.



Donázy István
vezérigazgató
NEG Zrt.


NEG Nemzeti Energiaüzemeltetési Zrt.
1128 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 04801A

lv. tv

5. rész: Világításkorszerűsítés – Soproni SZC

	Nettó szolgáltatási díj (Ft/hó)	Szolgáltatás Időtartama / Felmondási tilalom (hónap)
Tagintézmény megnevezése: Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (9400 Sopron, Teleki Pál út 26.)	143.639- Ft	144 hónap
Tagintézmény megnevezése: Soproni SZC Handler Nándor Technikum (9400 Sopron, Halász utca 9-15., 9400 Sopron, Hőközpont utca 1.)	274.083- Ft	144 hónap
Tagintézmény megnevezése: Soproni SZC Hunyadi János Technikum (9300 Csorna, Soproni út 97.)	176.693- Ft	144 hónap
Tagintézmény megnevezése: Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium (9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3.)	214.038- Ft	144 hónap
Tagintézmény megnevezése: Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum (9400 Sopron, Ferenczy János utca 7., 9400 Sopron, Ferenczy János utca 60., 9400 Sopron, Dózsa György utca 27.)	363.124- Ft	144 hónap
Szakképzési centrum megnevezése: Soproni Szakképzési Centrum	Szakképzési centrum összesen díj: 1.171.577- Ft	-

Budapest, 2020. október 28.



Donázy István
vezérigazgató

NEO Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1128 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

¹ A Felolvasólapon feltüntetendő összeg!



3. sz. melléklet: Szolgáltatási díj; Szolgáltatási időtartam

4. sz. melléklet: Megrendelői meghatalmazás – ha szükséges, valamely külső szolgáltatónál történő eljáráshoz

MEGHATALMAZÁS

..... képviselőjében intézményvezető meghatalmazom a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-t (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10, adószám: 24859255-2-43), hogy nevében a helyi illetékes hatóságoknál település világítás-korszerűsítésével, üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben eljárjon.

Kelt:, 2020..

.....
..... Zrt..

.....
.....Önkormányzata

5. sz. melléklet: Kezelési és karbantartási utasítás; - *a korszerűsítés követően kerül átadásra* -

6. sz. melléklet: A beépített teljesítménycsökkenés mérése, a mérések referencia-időpontjai, a megtakarítás ellenőrzése és nyomon követése

Műszaki Leírás szerinti monitoring adatgyűjtő eszközök üzembe helyezése meghatározott mérési pontokon, így a kinyert adatok alapján a megtakarítás ellenőrizhető és nyomon követhető.

Az eszköz üzemeltetéséhez szükséges vezetékes internetes kapcsolat biztosítása, és ennek hiányosságából eredő bármilyen probléma elhárítása Megrendelő kötelezettsége.

SZC		Szakiskolák világításkorszerűsítésének várható év végi könyvszerinti értéke
Soproni Szakképzési Centrum		
Iskola		
Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum		
2020		14 867 505 Ft
2021		13 676 923 Ft
2022		12 455 725 Ft
2023		11 202 981 Ft
2024		9 917 731 Ft
2025		8 598 987 Ft
2026		7 245 729 Ft
2027		5 856 907 Ft
2028		4 431 441 Ft
2029		2 968 215 Ft
2030		1 484 108 Ft
2031		- Ft

Budapest, 2020. október 28.




Donázy István
vezérigazgató

SSS MNEG Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019



SZC		Szakiskolák világitáskorszerűsítésének várható év végi könyvszerinti értéke
Soproni Szakképzési Centrum		
Iskola		
Soproni SZC Handler Nándor Technikum		
	2020	28 454 664 Ft
	2021	26 176 029 Ft
	2022	23 838 800 Ft
	2023	21 441 194 Ft
	2024	18 981 376 Ft
	2025	16 457 454 Ft
	2026	13 867 476 Ft
	2027	11 209 435 Ft
	2028	8 481 259 Ft
	2029	5 680 817 Ft
	2030	2 840 408 Ft
	2031	- Ft

Budapest, 2020. október 28.


.....

Donázy István

Értéktörzsigazgató
Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tarlósy Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019



SZC		Szakiskolák világtáskorszerűsítésének várható év végi könyvszerinti értéke
Soproni Szakképzési Centrum		
Iskola		
Soproni SZC Hunyadi János Technikum		
	2020	18 307 032 Ft
	2021	16 841 014 Ft
	2022	15 337 298 Ft
	2023	13 794 738 Ft
	2024	12 212 151 Ft
	2025	10 588 321 Ft
	2026	8 921 993 Ft
	2027	7 211 876 Ft
	2028	5 456 634 Ft
	2029	3 654 898 Ft
	2030	1 827 449 Ft
	2031	- Ft

Budapest, 2020. október 28.



Donázy István

vezérigazgató

EG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1200 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019



SZC		Szakiskolák világitáskorszerűsítésének várható év végi könyvszerinti értéke
Soproni Szakképzési Centrum		
Iskola		
Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium		
	2020	22 127 872 Ft
	2021	20 355 883 Ft
	2022	18 538 329 Ft
	2023	16 673 822 Ft
	2024	14 760 936 Ft
	2025	12 798 198 Ft
	2026	10 784 093 Ft
	2027	8 717 057 Ft
	2028	6 595 482 Ft
	2029	4 417 708 Ft
	2030	2 208 854 Ft
	2031	- Ft

Budapest, 2020. október 28.



Donázy István


vezérigazgató

SEG Nemzeti Értéktudatgyógyászati Zrt.
1126 Budapest, Hirtay Vilmos u. 10.
Adószám: 24869255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019



SZC		Szakiskolák világításkorszerűsítésének várható év végi könyvszerinti értéke
Soproni Szakképzési Centrum		
Iskola		
Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum		
2020		37 584 528 Ft
2021		34 574 778 Ft
2022		31 487 634 Ft
2023		28 320 741 Ft
2024		25 071 675 Ft
2025		21 737 935 Ft
2026		18 316 946 Ft
2027		14 806 055 Ft
2028		11 202 527 Ft
2029		7 503 544 Ft
2030		3 751 772 Ft
2031		- Ft

Budapest, 2020. október 28.


.....
Donázy István
vezérigazgató
NEG Zrt.


.....

7. sz. melléklet A szolgáltatási idő alatti eszközérték kimutatásáról készített táblázat

8. Melléklet Munkavégzés – korszerűsítés részletes feltételei

1. KIVITELEZÉS ÜTEMTERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELŐZETES EGYEZTETÉSE

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata az ütemterv elkészítése és az egyeztetés irányítása,
- Kedvezményezett feladata a döntések egyeztetett határidőre történő meghozatala
- Kedvezményezett feladata a munkavégzés feltételeinek biztosítása: Tanítási idő alatti munkavégzés 7.00-19.00 óra között, 6-10 fővel lehetséges. Munkavégzés munkaszüneti napokon és tanítási szünetben is megengedett. A munkavégzés várható időtartama: 3-6 hét.

2. ÉPÍTÉSI NAPLÓ MEGNYITÁSA

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata az építési napló megnyitása,
- Kedvezményezett feladata az építési napló kezelésében való közreműködés a Szolgáltató által biztosított hozzáférés alapján

3. KIVITELEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a munkaterület és egyéb szükséges infrastruktúra egyeztetett határidőre történő biztosítása. (vezetékes internet kapcsolat, áram-és vízvételzési lehetőség)

A feladat lépései:

- Lehetséges szerelési időpontok egyeztetése, helyiségekre és munkavégzési időre lebontott ütemterv pontosítása
- Helyszíni bejárás alkalmával: Előzetes hálózat felmérés, zárható helyiségek kijelölése és átadása, hulladékgyűjtő edények telepítésére szánt helyszín és deponálás terület megjelölése
- Munkaterület elhatárolása, munkaterület átadás-átvétele
- Munkavédelmi oktatások
- Intézmény részéről biztosított helyiség átadás-átvétele
- Kivitelező személyek szociális körülmények biztosítása
- Kivitelezés felvonulási területek, anyagtárolási területek kialakítása
- Kivitelezéshez szükséges villamos energiavételi lehetőségek biztosítása
- Munkavédelmi terv ellenőrzése
- Tulajdonosi nyilatkozat a bontott lámpatestek, fényforrások sorsáról

4. KIVITELEZÉSEK, VILLANYSZERELÉSI FÁZIS SZÜKSÉG ESETÉN MEGSZAKÍTÁSOKKAL

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a munkaterület és egyéb szükséges infrastruktúra egyeztetett határidőre történő biztosítása.

A feladat lépései:

- Berendezési tárgyak, bútorok mozgatása, bevéde, le-fel szerelése
- Cserélendő meglévő lámpatestek leszerelése
- Kiegészítő feladatok, szükség esetén (bontási feladatok, fázis átszerelés, lámpatest pozíció megszüntetése, falon kívüli szerelése, megszűnő lámpatestek helyének újraépítése, új lámpatest pozíció, csatlakozás kialakítása)
- Új lámpatestek felszerelése
- Kiegészítő feladatok, szükség esetén (kötődoboz, elosztó doboz előtti kábelhibák javítása, hibás kapcsolók cseréje, pótmunkák egyeztetése, megvalósítása)

5. KIVITELEZÉSEK, UTÓMUNKÁLATOK

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,

- Kedvezményezett feladata a munkaterület és egyéb szükséges infrastruktúra egyeztetett határidőre történő biztosítása.

A feladat lépései:

- Fényforrások kiszerezése a régi lámpatestekből, gyűjtőedénybe szelektálása
- Leszerelt lámpatestek deponálása az intézmény területén kijelölt helyen
- Leszerelt lámpatestek további kezelése
- Kiegészítő, kisjavítási feladatok, szükség esetén

6. KIVITELEZÉSEK, MÉRÉSEK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRE ÁTADÁS

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a munkaterület és egyéb szükséges infrastruktúra egyeztetett határidőre történő biztosítása.

A feladat lépései:

- Szemrevételezés visszakapcsolást megelőzően
- Fénymérés és jegyzőkönyvezése
- A munka hatókörébe bevont villamos mérések
- A munka hatókörébe bevont villamos hálózat mérések

7. DOKUMENTÁLÁS, OKTATÁS

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a képzésben résztvevők egyeztetett határidőre történő biztosítása.

A feladat lépései (Szolgáltató kötelezettsége):

- Megvalósulási dokumentáció készítése
- Oktatások (munkavédelmi, tűzvédelmi)

8. MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a munkaterület egyeztetett határidőre történő biztosítása.

9. MUNKATERÜLET HELYREÁLLÍTÁSA

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a munkaterület és egyéb szükséges infrastruktúra egyeztetett határidőre történő biztosítása.

A feladat lépései:

- Szerelés utáni takarítás, hulladékelszállítás
- Levonulás a munkaterületekről, munkaterület visszaadása

10. ÉPÍTÉSI NAPLÓ ZÁRÁS

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata az építési napló lezárása,
- Kedvezményezett feladata az építési napló kezelésében való közreműködés a Szolgáltató által biztosított hozzáférés alapján.

11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A feladat megvalósítása során

- Szolgáltató feladata a tevékenységek irányítása és megvalósítása,
- Kedvezményezett feladata a nyilatkozattételre jogosult személyek egyeztetett határidőre történő biztosítása.

A feladat lépései:

- Szolgáltató készre jelenti az intézménynek
- Készre jelentés Kedvezményezett általi elfogadása
- Kivitelezés lezárása

- A kivitelezés hatókörébe bevont munkaterület fertőtlenítése a hatályos előírások alapján

Kincstári ügyfél iktatószáma:

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 26.
(Számlavezető neve, címe)Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
15.

Érkezett: 2020-12-03

Mell:

Iktatószám: Győr-Ménfőcsanak - 104/2020

Előszám: Ügyintéző:

Megbízom/megbizzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Soproni Szakképzési Centrum
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10033001-00335515-00000000 ERA: K337
Kedvezményezett neve:	NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-22228266-00000000

A felhatalmazás időtartama 2020 év 12 hó 01 naptólévhónapig*,
visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okiratok megnevezése:

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság:(pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap
e) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege
a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
f) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: 2020. december 01.

Aláírás rendben

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 01/2020

Dátum: 2020 DEC 03

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész kérjük áthúzni

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjében, mint a **Sopron, Hőközpont u. 1. (5945/3 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézményfenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020. 2020 DEC 02.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében

Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében


Dr. Simon István alpolgármester



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőületében, mint a **Sopron, Ferenczy János u. 1-3. (3847, 3842/4 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.


Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020.

2020 NOV 3 0.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőületében

Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében



Dr. Simon István alpolgármester

¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, mint a **Sopron, Ferenczy János u. 7. (3878 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettséggként magamra nézve elfogadom.


Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020.

2020 NOV 30.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében

Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében



Dr. Simon István alpolgármester



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, mint a **Sopron, Ferenczy János u. 60. (561/3 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020.

2020 NOV 3 0,

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében

Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében

Dr. Simon István alpolgármester



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, mint a **Sopron, Dózsa György u. 27. (3886 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.


Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020.

2020 NOV 30.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében

Dr. Simon István alpolgármester



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjében, mint a **Sopron, Halász u. 9-15. (1035 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020.

2020 NOV 30.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőjében

Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében

Dr. Simon István alpolgármester



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 1

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **Dr. Farkas Ciprián** polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, mint a **Sopron, Teleki Pál út 26. (4257/257 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Sopron, 2020.

2020 NOV 30.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében

Dr. Farkas Ciprián polgármester
helyett és nevében

Dr. Simon István alpolgármester



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.


TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁSI

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van)

Alulírott **dr. Bónáné dr. Németh Katalin** polgármester, Csorna Város Önkormányzata képviselőjeként, mint a **Csorna, Soproni út 97. (226 hrsz.)** alatti épület tulajdonosa hozzájárulok jelen szerződés keretében történő programban való részvételhez, annak végrehajtásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátom. Nyilatkozom továbbá, hogy a szolgáltatási szerződés és a Program tartalmát megismertem és a benne foglaltakat kötelezettségként magamra nézve elfogadom.

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának a végéig, a vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás hatálya alatt a Programban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Csorna, 2020. november 24.


dr. Bónáné dr. Németh Katalin
polgármester
P.H.



¹ Beruházással érintett ingatlanonként kötelező benyújtani.

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott Donázy István vezérigazgató, a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.; cégjegyzékszám: 01 10 048019; adószám: 24859255-2-43; a továbbiakban: Szolgáltató) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Szolgáltató és a **Soproni Szakképzési Centrum** között „Világításkorszerűsítés – Fényes Okos Iskolák Program – II.” (Az eljárás teljes megnevezése: *Energiahatékonysági projekt megvalósítása, szolgáltatási szerződés keretében végzett világításkorszerűsítéssel*)” tárgyban 2020. december 19. napján kötött szolgáltatási szerződés teljesítésébe a Szolgáltató az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.


Alvállalkozó 1.⁷

Az alvállalkozó megnevezése:	Tungstam Operations Kft.
Képviselőjének neve:	Jörg Bauer elnök vezérigazgató
Székhely:	1044 Budapest, Váci u. 77.
Cégjegyzékszám:	01-09-320120
Adószám:	26250061-2-41
Telefon:	06 30 9995996

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: korszerűsítés, üzemeltetés, karbantartás.

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó⁸

Budapest, 2020. december 21.



Donázy István
vezérigazgató
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
a Szolgáltató képviselőjeként

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.
Adószám: 24859255-2-43
Cégjegyzékszám: 01 10 048019

⁷ Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

⁸ A megfelelő rész aláhúzendő. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

dr. Farkas Judit



